Energiebericht 2025



Fassadenphotovoltaikanlage Sporthalle G1-G3 Schulzentrum Oberndorf a. N.

Oberndorf STADT AM NECKAR

Inhalt

Zusammenfassung der Ergebnisse ... 1
Auswertung Wärmeverbrauch ... 2
Auswertung Licht-/Kraftstromverbrauch ... 5
Auswertung Wasserverbrauch ... 9
Entwicklung der Kosten ... 10
Energetische Maßnahmen 2025 ... 11
Fazit und Ausblick ... 13
Anhang ... 14
- Verbrauchskennwerte ... 15
- Witterungsbereinigung ... 20
- Steckbrief zum kommunalen Energieverbrauch nach Klimaschutzgesetz §7b ... 21
- Erfassung der Lichtpunkte in Bezug auf die Leuchtmittelart ... 22
- Objekte ... 23
  - Kernstadt ... 23
  - Aistaig ... 57
  - Altoberndorf ... 68
  - Beffendorf ... 74
  - Bochingen ... 84
  - Boll ... 93
  - Hochmössingen ... 102

Zusammenfassung der Ergebnisse

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Gebäude	53	54	54	54	54
Straßenbeleuchtung	36	38	38	38	38
Brunnen	6	6	5	5	6
Sportplätze	6	6	6	6	6
Sonstiges (Wasserwerke, Klärwerk, Parkhaus)	4	4	4	4	4

Gesamtverbrauch

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Wärme (bereinigt)	5.237.711 kWh	5.387.268 kWh	5.434.427 kWh	6.467.872 kWh	5.006.421 kWh
Wärme (unbereinigt)	5.884.480 kWh	5.293.613 kWh	5.086.814 kWh	5.203.224 kWh	5.226.628 kWh
Strom	3.028.149 kWh	3.133.105 kWh	3.168.148 kWh	2.790.221 kWh	2.804.574 kWh
Wasser	19.656 m³	29.064 m³	23.079 m³	23.428 m³	28.963 m³

Gesamtkosten

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Wärme	310.405 €	341.137 €	469.854 €	472.180 €	481.529 €
Strom	583.397 €	484.547 €	1.170.768 €	1.043.989 €	879.359 €
Wasser	102.769 €	139.652 €	117.605 €	109.120 €	128.446 €
Gesamt	996.571 €	965.336 €	1.758.227 €	1.625.289 €	1.489.334 €

CO2-Äquivalent-Emissionen in Tonnen

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Wärme	994	863	776	799	785
Strom	0	0	0	0	0
Wasser	0	0	0	0	0
Gesamt	994	863	776	799	785

Auf einen Blick **2025**

	Verbrauch	Kosten	CO2e-Emissionen
Energie	8.031.202 kWh	1.489.334 €	785 t
Wasser	28.963 m³		

Auswertung Wärmeverbrauch

Der unbereinigte Wärmeverbrauch blieb 2025 mit 5,23 Mio. kWh nahezu auf Vorjahresniveau (+0,4 %). Der witterungsbereinigte Wert sank dagegen um 23 % auf 5,01 Mio. kWh. Dieser Rückgang ist vor allem auf den Wechsel des Witterungsfaktors von 1,24 im Jahr 2024 auf 0,96 im Jahr 2025 zurückzuführen und stellt daher keine entsprechende reale Verbrauchsminderung dar. Die Wärmekosten stiegen auf 481.529 € (+2 %).




Abbildung 1: Witterungsbereinigter Wärmeverbrauch und Wärmekosten

Die Wärmeversorgung verschob sich 2025 weiter zugunsten von Biomasse und Nahwärme. Biomasse blieb mit rund 38 % der größte Energieträger; der Anteil der Nahwärme stieg von rund 0,26 auf 0,66 Mio. kWh. Gleichzeitig gingen der direkte Erdgasverbrauch und der Erdgas-Nahwärme-Mix zurück. Der Heizölverbrauch blieb mit rund 0,31 Mio. kWh nahezu unverändert und zeigt weiterhin Handlungsbedarf bei älteren Anlagen.




Abbildung 2: Energieträger der Wärmeversorgung

Auf die Schulen einschließlich Karl-Wider-Schule entfallen rund 38 % des Wärmeverbrauchs. Es folgen die Kindergärten mit 13 %, die Turnhallen und „Sonstige" mit jeweils rund 10 % sowie das Freibad mit 7 %.




Abbildung 3: Anteile am Wärmeverbrauch 2025

Auswertung Licht-/Kraftstromverbrauch

Der in Abbildung 4 dargestellte Stromverbrauch stieg 2025 geringfügig um 0,5 % auf 2,80 Mio. kWh. Bei den Gebäuden nahm er um 1,8 % zu, bei der Straßenbeleuchtung sank er um 5,3 %.




Abbildung 4: Erfasster Stromverbrauch der Gebäude und Straßenbeleuchtung

Die Stromkosten sanken 2025 um rund 16 % auf 879.359 €. Der Rückgang betrifft sowohl die Gebäude als auch die Straßenbeleuchtung und ist der größte Beitrag zur Entlastung der Gesamtkosten. Für 2026 bis 2028 wurden neue Lieferverträge für zertifizierten Ökostrom mit Neuanlagenquote abgeschlossen; die Konditionen liegen deutlich unter denen des bisherigen Vertragszeitraums.




Abbildung 5: Stromkosten der Gebäude und Straßenbeleuchtung

Der Anteil der eigengenutzten Stromerzeugung stieg 2025 auf 23 %. Die gesamte Erzeugung der städtischen BHKW- und PV-Anlagen betrug nach Tabelle 1 rund 0,89 Mio. kWh. Der Ausbau der Photovoltaik glich den Rückgang der BHKW-Erzeugung mehr als aus. Beim BHKW des Gymnasiums sank die Erzeugung wegen technischer Schwierigkeiten und hoher Ausfallzeiten auf 103.613 kWh; die Anlage erreicht das Ende ihrer Nutzungsdauer und wird Ende 2026 modernisiert werden.




Abbildung 6: Verhältnis von Strombezug und eigengenutzter Erzeugung




Abbildung 7: Strombezug und eigengenutzte Erzeugung in kWh

	2021	2022	2023	2024	2025
Strom Erzeugung BHKW Gymnasium	359.126	253.332	216.353	171.896	103.613
Strom Erzeugung BHKW Karl-Wider-Schule	85.593	31.584	68.227	68.062	68.017
Strom Erzeugung BHKW Rathaus	96.214	87.243	63.750	0	0
Strom Erzeugung BHKW Klärwerk	406.750	397.533	368.550	460.484	401.231
Strom Erzeugung PV Gymnasium				45.140	173.536
Strom Erzeugung PV Bonhoefferhaus				44.580	47.136
Strom Erzeugung PV Kiga St. Martin					28.608
Strom Erzeugung PV Kiga Bochingen					3.730
Strom Erzeugung PV Klärwerk					61.600
Summe	947.683	769.842	716.880	790.162	887.471

Tabelle 1: Gesamtstromerzeugung der städtischen Stromerzeugungsanlagen in Kilowattstunden (kWh).

Klärwerk und Wasserwerk Mühlberg stellen mit jeweils rund 22 % die größten Stromverbrauchsgruppen dar. Zusammen entfallen auf sie 44 % des dargestellten Verbrauchs. Es folgen die Straßenbeleuchtung mit 16 %, die Schulen einschließlich Fachklassenbau mit rund 13 % und die Neckarhalle mit 7 %. Damit konzentriert sich ein großer Teil des Stromverbrauchs auf wenige technische Anlagen und große Liegenschaften.




Abbildung 8: Hauptverbraucher Licht- und Kraftstrom

Auswertung Wasserverbrauch

Der Wasserverbrauch stieg 2025 um rund 24 % auf 28.963 m³. Beim Freibad erklärt sich der Anstieg vor allem dadurch, dass 2024 ein Teil der Beckenbefüllung ohne Erfassung durch den Wasserzähler erfolgte. Bei den Sportplätzen wurden frühere Verbräuche mit 0 m³ geschätzt; inzwischen finden zum Jahresende vermehrt Ablesungen statt. Der Verbrauch der Gebäude ging nach dem Ausreißer 2024 wieder auf das Niveau der Vorjahre zurück. Die Wasserkosten stiegen auf 128.446 €.




Abbildung 9: Wasserverbrauch und Wasserkosten

Entwicklung der Kosten

Die Gesamtkosten sanken 2025 um rund 8 % von 1,63 Mio. € auf 1,49 Mio. €. Ausschlaggebend waren die um 16 % niedrigeren Stromkosten. Dem standen ein leichter Anstieg der Wärmekosten um 2 % und um 18 % höhere Wasserkosten gegenüber. Trotz der Entlastung liegen die Gesamtkosten weiterhin deutlich über dem Niveau vor 2023.




Abbildung 10: Entwicklung der Wärme-, Strom- und Wasserkosten

Energetische Maßnahmen 2025

Solarfaltdachanlage am Klärwerk und PV-Anlage am Kindergarten Bochingen

Anfang 2025 ging die 375-kWp-Solarfaltdachanlage am Klärwerk in Betrieb und erzeugte im Berichtsjahr 61.600 kWh. Zusammen mit dem BHKW ist die Kläranlage zukünftig bilanziell energieautark. Ebenfalls 2025 wurde die 30-kWp-PV-Anlage am neuen Kindergarten Bochingen in Betrieb genommen.


Die PV-Anlage des Kindergartens kann voraussichtlich 60 bis 70 % des Strombedarfs einschließlich der Wärmepumpe decken.





Kommunale Wärmeplanung

Der Gemeinderat beschloss die kommunale Wärmeplanung im November 2025. Sie zeigt für das Stadtgebiet, in welchen Bereichen Wärmenetze sinnvoll sind und wo dezentrale Lösungen im Vordergrund stehen. Damit liegt die strategische Grundlage für die schrittweise Umsetzung ab 2026 und eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2040 vor.



Fazit und Ausblick

Die Verbrauchsentwicklung im Jahr 2025 zeigt ein differenziertes Bild. Der unbereinigte Wärmeverbrauch (+0,4 %) und der dargestellte Stromverbrauch (+0,5 %) blieben nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Der deutliche Rückgang des witterungsbereinigten Wärmeverbrauchs ist dagegen überwiegend auf den veränderten Witterungsfaktor zurückzuführen und stellt keine entsprechende reale Verbrauchsminderung dar. Der Anstieg des Wasserverbrauchs um 24 % erklärt sich vor allem durch die vollständigere Erfassung im Freibad und auf den Sportplätzen.

Finanziell ergibt sich eine Entlastung: Die Gesamtkosten sanken um rund 8 % von 1,63 Mio. € auf 1,49 Mio. €. Ausschlaggebend waren die um 16 % niedrigeren Stromkosten. Gleichzeitig stiegen die Wärme- und Wasserkosten leicht an. Die neuen Stromlieferverträge für 2026 bis 2028 sichern zertifizierten Ökostrom mit Neuanlagenquote zu deutlich günstigeren Konditionen.

Die bilanzierten CO_2e-Emissionen der Wärmeversorgung gingen leicht von 799 auf 785 Tonnen zurück. Strom wird entsprechend der bisherigen Bilanzierung mit 0 Tonnen angesetzt, obwohl auch zertifizierter Ökostrom nicht vollständig emissionsfrei ist. Die Emissionen des in den BHKW eingesetzten Erdgases werden der Wärmeversorgung zugerechnet.

Für die nächsten Jahre ergeben sich daraus vier Schwerpunkte:

- Modernisierung des BHKW am Gymnasium
- schrittweise Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung
- weiterer Ausbau der Photovoltaik und Erhöhung des Eigenverbrauchs
- energetische Sanierung großer Bestandsgebäude
- verlässliches Verbrauchsmonitoring und frühzeitige Untersuchung auffälliger Mehrverbräuche

Damit stehen für die nächsten Jahre konkrete Aufgaben fest. Entscheidend ist, die beschlossenen Maßnahmen nach Priorität umzusetzen und ihre Wirkung auf Verbrauch, Kosten und Emissionen regelmäßig zu überprüfen.

Anhang

Verbrauchskennwerte

			Kennzahl						
			Energierelevante Fläche (BGF)						
Nutzungstyp	Objekt	Bereich	Menge / Verbrauch	qm	Kennwert/ Einheit	Einheit	Zielwert	Grenzwert	Kennzahl Abweichung [Grenzwert]
Verwaltungsgebaeude	Rathaus Aistaig	Heizung	44.317	499	88,81	kWh/qm	55,00	95,00	-6,51 %
		Strom	14.074	499	28,20	kWh/qm	10,00	30,00	-5,99 %
		Wasser	5	499	0,01	m3/qm	0,08	0,20	-94,89 %
	Rathaus Altoberndorf	Heizung	14.683	214	68,61	kWh/qm	55,00	95,00	-27,78 %
		Strom	1.333	214	6,23	kWh/qm	10,00	30,00	-79,24 %
		Wasser	107	214	0,50	m3/qm	0,08	0,20	155,10 %
	Rathaus Boll	Heizung	36.221	297	121,96	kWh/qm	55,00	95,00	28,38 %
		Strom	6.047	297	20,36	kWh/qm	10,00	30,00	-32,13 %
		Wasser	9	297	0,03	m3/qm	0,08	0,20	-84,57 %
	Rathaus Bochingen	Heizung	28.841	276	104,50	kWh/qm	55,00	95,00	10,00 %
		Strom	496	276	1,80	kWh/qm	10,00	30,00	-94,01 %
		Wasser	30	276	0,11	m3/qm	0,08	0,20	-44,72 %
	Rathaus Beffendorf	Heizung	7.229	120	60,24	kWh/qm	55,00	95,00	-36,59 %
		Strom	2.283	120	19,02	kWh/qm	10,00	30,00	-36,59 %
		Wasser	45	120	0,38	m3/qm	0,08	0,20	92,35 %
	Rathaus mit Klosterkirche	Heizung	17.549	5.739	3,06	kWh/qm	55,00	95,00	-96,78 %
		Strom	102.705	5.739	17,90	kWh/qm	10,00	30,00	-40,35 %
		Wasser	164	5.739	0,03	m3/qm	0,08	0,20	-85,42 %
	Servicestelle Lindenhof	Heizung	3.001	77	38,97	kWh/qm	55,00	95,00	-58,98 %
		Strom	8.364	77	108,62	kWh/qm	10,00	30,00	262,08 %
		Wasser	10	77	0,13	m3/qm	0,08	0,20	-33,74 %
	Rathaus+Klassenzimmer Hochmössingen	Strom	5.168	408	12,67	kWh/qm	10,00	30,00	-57,78 %
		Wasser	151	408	0,37	m3/qm	0,08	0,20	88,62 %
TurnhallenSporthallen	Mehrzweckhalle Boll	Heizung	89.806	577	155,64	kWh/qm	70,00	142,00	9,61 %
		Strom	14.383	577	24,93	kWh/qm	8,00	25,00	-0,29 %
		Wasser	175	577	0,30	m3/qm	0,09	0,25	20,12 %
	Turnhalle Beffendorf	Heizung	37.191	954	38,98	kWh/qm	70,00	142,00	-72,55 %
		Strom	42.750	954	44,81	kWh/qm	8,00	25,00	79,25 %
		Wasser	159	954	0,17	m3/qm	0,09	0,25	-34,12 %
	Turnhalle Hochmössingen	Heizung	145.344	1.117	130,12	kWh/qm	70,00	142,00	-8,37 %
		Strom	25.553	1.117	22,88	kWh/qm	8,00	25,00	-8,49 %
		Wasser	201	1.117	0,18	m3/qm	0,09	0,25	-28,87 %
	Turnhalle Altoberndorf	Heizung	30.325	495	61,26	kWh/qm	70,00	142,00	-56,86 %
		Strom	15.657	495	31,63	kWh/qm	8,00	25,00	26,52 %
		Wasser	77	495	0,16	m3/qm	0,09	0,25	-38,52 %
		Heizung	142.673	851	167,65	kWh/qm	70,00	142,00	18,07 %

	Turnhalle Aistaig	Strom	9.330	851	10,96	kWh/qm	8,00	25,00	-56,15 %
		Wasser	16	851	0,02	m3/qm	0,09	0,25	-92,57 %
	Wasserfallturnhalle	Heizung	52.767	448	117,78	kWh/qm	70,00	142,00	-17,05 %
		Strom	9.166	448	20,46	kWh/qm	8,00	25,00	-18,16 %
		Wasser	46	448	0,10	m3/qm	0,09	0,25	-59,42 %
Stadthallen/Saalbauten	Neckarhalle	Heizung	394.066	3.060	128,78	kWh/qm	69,00	126,00	2,21 %
		Strom	198.907	3.060	65,00	kWh/qm	11,00	32,00	103,13 %
		Wasser	1.141	3.060	0,37	m3/qm	0,07	0,18	110,66 %
Dorfgemeinschaftshäuser	Farrenstall Beffendorf	Heizung	35.962	476	75,55	kWh/qm	74,00	154,00	-50,94 %
		Strom	3.333	476	7,00	kWh/qm	8,00	28,00	-74,99 %
		Wasser	19	476	0,04	m3/qm	0,11	0,33	-87,76 %
	Linde 13, Mehrgenerationenhaus	Heizung	43.963	480	91,59	kWh/qm	74,00	154,00	-40,53 %
		Strom	13.324	480	27,76	kWh/qm	8,00	28,00	-0,86 %
		Wasser	128	480	0,27	m3/qm	0,11	0,33	-18,20 %
	Krone	Heizung	1.204	729	1,65	kWh/qm	74,00	154,00	-98,93 %
		Strom	147.646	729	202,53	kWh/qm	8,00	28,00	623,33 %
		Wasser	352	729	0,48	m3/qm	0,11	0,33	48,06 %
	Vereinsheim Aistaig	Heizung	27.801	282	98,58	kWh/qm	74,00	154,00	-35,98 %
		Strom	3.628	282	12,87	kWh/qm	8,00	28,00	-54,05 %
		Wasser	13	282	0,05	m3/qm	0,11	0,33	-85,86 %
Sportplatzgebaeude	Stadionumkleide	Heizung	57.448	152	377,95	kWh/qm	63,00	150,00	151,96 %
		Strom	523	152	3,44	kWh/qm	6,00	22,00	-84,36 %
		Wasser	123	152	0,81	m3/qm	0,07	0,17	365,00 %
Sonderschulen	Bonhoefferhaus	Heizung	46.231	778	59,42	kWh/qm	76,00	130,00	-54,29 %
		Strom	23.235	778	29,87	kWh/qm	7,00	14,00	113,33 %
		Wasser	91	778	0,12	m3/qm	74,00	174,00	-99,93 %
	IVO_Frueth_Schule	Heizung	109.277	1.419	77,01	kWh/qm	76,00	130,00	-40,76 %
		Strom	65.828	1.419	46,39	kWh/qm	7,00	14,00	231,36 %
		Wasser	308	1.419	0,22	m3/qm	74,00	174,00	-99,88 %
SchulenTurnhalle	Fachklassentrakt	Heizung	232.643	3.950	58,90	kWh/qm	69,00	110,00	-46,46 %
		Strom	96.162	3.950	24,34	kWh/qm	6,00	13,00	87,27 %
		Wasser	665	3.950	0,17	m3/qm	0,08	0,16	7,90 %
	Gymnasium	Heizung	277.795	4.884	56,88	kWh/qm	69,00	110,00	-48,29 %
		Strom	3.540	4.884	0,72	kWh/qm	6,00	13,00	-94,42 %
		Wasser	351	4.884	0,07	m3/qm	0,08	0,16	-53,89 %
	Grundschule Lindenhof	Heizung	124.751	2.103	59,32	kWh/qm	69,00	110,00	-46,07 %
		Strom	22.500	2.103	10,70	kWh/qm	6,00	13,00	-17,70 %
		Wasser	226	2.103	0,11	m3/qm	0,08	0,16	-31,11 %
SchulenSchwimmhalle	Karl-Wider Schule	Heizung	470.701	4.977	94,58	kWh/qm	70,00	127,00	-25,53 %
		Strom	112.999	4.977	22,70	kWh/qm	9,00	19,00	19,50 %
		Wasser	1.133	4.977	0,23	m3/qm	0,13	0,39	-40,87 %
		Heizung	40.343	726	55,57	kWh/qm	63,00	108,00	-48,55 %

Schule	Grundschule Aistaig	Strom	5.167	726	7,12	kWh/qm	6,00	14,00	-49,16 %
		Wasser	110	726	0,15	m3/qm	0,07	0,16	-6,74 %
	Grundschule Bochingen	Heizung	87.520	1.367	64,02	kWh/qm	63,00	108,00	-40,72 %
		Strom	12.930	1.367	9,46	kWh/qm	6,00	14,00	-32,44 %
		Wasser	171	1.367	0,13	m3/qm	0,07	0,16	-22,78 %
	Grundschule Hochmössingen	Heizung	64.190	498	128,90	kWh/qm	63,00	108,00	19,35 %
		Strom	5.600	498	11,24	kWh/qm	6,00	14,00	-19,68 %
		Wasser	42	498	0,08	m3/qm	0,07	0,16	-47,94 %
	Grundschule Beffendorf ehem. KSK	Heizung	2.684	31	86,57	kWh/qm	63,00	108,00	-19,84 %
		Strom	2.883	31	93,00	kWh/qm	6,00	14,00	564,29 %
		Wasser	2	31	0,06	m3/qm	0,07	0,16	-60,18 %
	Grundschule Beffendorf	Heizung	22.464	372	60,39	kWh/qm	63,00	108,00	-44,09 %
		Strom	2.660	372	7,15	kWh/qm	6,00	14,00	-48,92 %
		Wasser	34	372	0,09	m3/qm	0,07	0,16	-43,58 %
	Jugendkunstschule	Heizung	50.163	363	138,19	kWh/qm	63,00	108,00	27,95 %
		Strom	4.134	363	11,39	kWh/qm	6,00	14,00	-18,65 %
		Wasser	32	363	0,09	m3/qm	0,07	0,16	-46,43 %
	Realschule	Heizung	272.543	3.411	79,90	kWh/qm	63,00	108,00	-26,02 %
		Strom	11.936	3.411	3,50	kWh/qm	6,00	14,00	-75,01 %
		Wasser	323	3.411	0,09	m3/qm	0,07	0,16	-41,55 %
Musikschulen	Musikschule	Heizung	70.330	856	82,16	kWh/qm	57,00	96,00	-14,41 %
		Strom	3.043	856	3,55	kWh/qm	3,00	12,00	-70,38 %
		Wasser	168	856	0,20	m3/qm	0,05	0,12	66,32 %
	Kindergarten St. Raphael	Heizung	94.258	451	209,00	kWh/qm	73,00	123,00	69,92 %
		Strom	6.244	451	13,85	kWh/qm	10,00	18,00	-23,08 %
		Wasser	189	451	0,42	m3/qm	0,24	0,45	-7,49 %
	Kindergarten Hochmössingen	Heizung	57.593	402	143,27	kWh/qm	73,00	123,00	16,48 %
		Strom	8.005	402	19,91	kWh/qm	10,00	18,00	10,63 %
		Wasser	64	402	0,16	m3/qm	0,24	0,45	-64,91 %
	Kindergarten am Rosenberg	Heizung	45.478	323	140,80	kWh/qm	73,00	123,00	14,47 %
		Strom	4.169	323	12,91	kWh/qm	10,00	18,00	-28,30 %
		Wasser	147	323	0,46	m3/qm	0,24	0,45	0,80 %
	Ev. Kindergarten Boll	Heizung	29.179	314	92,93	kWh/qm	73,00	123,00	-24,45 %
		Strom	2.713	314	8,64	kWh/qm	10,00	18,00	-52,00 %
		Wasser	52	314	0,17	m3/qm	0,24	0,45	-63,44 %
	Kindergarten Beffendorf	Heizung	45.883	351	130,72	kWh/qm	73,00	123,00	6,28 %
		Strom	4.258	351	12,13	kWh/qm	10,00	18,00	-32,61 %
		Wasser	123	351	0,35	m3/qm	0,24	0,45	-22,82 %
	Kindergarten Regenbogen	Heizung	88.292	451	195,77	kWh/qm	73,00	123,00	59,16 %
		Strom	8.622	451	19,12	kWh/qm	10,00	18,00	6,21 %
		Wasser	200	451	0,44	m3/qm	0,24	0,45	-2,11 %
		Heizung	48.686	665	73,21	kWh/qm	73,00	123,00	-40,48 %

Kindergarten	Kindergarten St. Martin	Strom	9.818	665	14,76	kWh/qm	10,00	18,00	-17,98 %
		Wasser	206	665	0,31	m3/qm	0,24	0,45	-31,50 %
	Kindergarten Bochingen	Heizung	109.342	873	125,32	kWh/qm	73,00	123,00	1,89 %
		Strom	21.101	873	24,18	kWh/qm	10,00	18,00	34,36 %
		Wasser	133	873	0,15	m3/qm	0,24	0,45	-66,31 %
	Kindergarten Don Bosco	Heizung	33.561	271	123,84	kWh/qm	73,00	123,00	0,68 %
		Strom	3.984	271	14,70	kWh/qm	10,00	18,00	-18,33 %
		Wasser	471	271	1,74	m3/qm	0,24	0,45	283,67 %
	Ev. Kindergarten Aistaig Arche Noah	Heizung	30.995	326	95,08	kWh/qm	73,00	123,00	-22,70 %
		Strom	5.889	326	18,06	kWh/qm	10,00	18,00	0,36 %
		Wasser	102	326	0,31	m3/qm	0,24	0,45	-30,93 %
	Kath. Kindergarten Aistaig	Heizung	30.836	187	164,90	kWh/qm	73,00	123,00	34,06 %
		Strom	11.177	187	59,77	kWh/qm	10,00	18,00	232,06 %
		Wasser	101	187	0,54	m3/qm	0,24	0,45	19,23 %
	Neubau Kindergarten Boll	Heizung	8.769	150	58,46	kWh/qm	73,00	123,00	-52,47 %
		Strom	4.229	150	28,19	kWh/qm	10,00	18,00	56,63 %
		Wasser	50	150	0,33	m3/qm	0,24	0,45	-26,42 %
	Kindergarten Altoberndorf	Heizung	52.187	295	176,91	kWh/qm	73,00	123,00	43,83 %
		Strom	5.809	295	19,69	kWh/qm	10,00	18,00	9,40 %
		Wasser	195	295	0,66	m3/qm	0,24	0,45	45,92 %
	Kinderkrippe Boll	Heizung	5.839	94	87,89	kWh/qm	73,00	123,00	-28,54 %
		Strom	1.417	94	17,57	kWh/qm	10,00	18,00	-2,39 %
		Wasser	19	94	0,27	m3/qm	0,24	0,45	-40,40 %
Feuerwehren	Feuerwehr Kernstadt	Heizung	106.640	2.715	39,28	kWh/qm	68,00	144,00	-72,72 %
		Strom	34.642	2.715	12,76	kWh/qm	6,00	22,00	-42,00 %
		Wasser	27	2.715	0,01	m3/qm	0,04	0,27	-96,27 %
	Feuerwehr Hochmössingen	Heizung	11.556	247	46,79	kWh/qm	68,00	144,00	-67,51 %
		Strom	12.998	247	52,62	kWh/qm	6,00	22,00	139,20 %
		Wasser	17	247	0,07	m3/qm	0,04	0,27	-73,60 %
	Feuerwehr Bochingen	Heizung	23.242	242	96,04	kWh/qm	68,00	144,00	-33,30 %
		Strom	5.248	242	21,68	kWh/qm	6,00	22,00	-1,43 %
		Wasser	25	242	0,10	m3/qm	0,04	0,27	-61,50 %
Bauhoefe	Ehemaliges Schlachthaus Boll, Werkhof	Heizung	216.376	5.099	42,44	kWh/qm	57,00	119,00	-64,34 %
		Strom	55.814	5.099	10,95	kWh/qm	6,00	18,00	-39,19 %
		Wasser	460	5.099	0,09	m3/qm	0,11	0,45	-79,95 %
	Schwedenbau	Heizung	26.485	587	45,12	kWh/qm	57,00	119,00	-62,08 %
		Strom	4.209	587	7,17	kWh/qm	6,00	18,00	-60,17 %
		Wasser	23	587	0,04	m3/qm	0,11	0,45	-91,32 %

Witterungsbereinigung

Um Energieverbräuche über mehrere Jahre hinweg sinnvoll vergleichen zu können, ist eine Bereinigung um den Einfluss der Witterung notwendig. In warmen Jahren fällt der Heizenergiebedarf geringer aus als in kalten Jahren. Das Grundprinzip besteht darin, den Heizenergieverbrauch zu ermitteln, der im gleichen Zeitraum und am gleichen Ort bei durchschnittlicher langjähriger Witterung angefallen wäre.

In diesem Energiebericht erfolgt die Witterungsbereinigung anhand der Heizgradtage gemäß der VDI-Richtlinie 3807. Heizgradtage ergeben sich als Summe der Differenzen zwischen der Heizgrenztemperatur von 15 °C und den täglichen Mitteltemperaturen an allen Tagen mit einer Außentemperatur unter 15 °C. Die Jahresauswertung erfolgt entsprechend den Vorgaben der VDI 3807.

2025	
Gradtagszahl Oberndorf a. N.	Gradtagszahl Potsdam (langjähriges Mittel)
3826	3667

Witterungsfaktor zur Bereinigung für das Berichtsjahr 2025 = 0,96


Quelle: Deutscher Wetterdienst, Institut für Wohnen und Bauen



Quelle:
https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=Q733&datum0=01.01.2021&datum1=31.01.2021&jr=2025&mo=1&datum=21.08.2022&t=4&part=1 Stand 03.03.2025

Steckbrief zum kommunalen Energieverbrauch nach Klimaschutzgesetz §7b

Entwicklung Endenergie pro KSG-Kategorie in MWh



Verbräuche Endenergie pro Kategorie

Nichtwohngebäude [12]	6.036.000	kWh
Wohnheime	79.000	kWh
Sportplätze	3.012	kWh
Bäder	389.000	kWh
Straßenbeleuchtung	507.000	kWh
Wasserversorgung	747.000	kWh
Kläranlagen	787.484	kWh

Summe Verbräuche (alle Kategorien)

Wärme	5.073.000	kWh
Strom (Netz)	2.816.012	kWh
Strom eig.-verbr. + eig.-erz. [7]	659.484	kWh

Steckbrief zum kommunalen Energieverbrauch nach KlimaG § 18 für Oberndorf am Neckar, Stadt

KEA-BW Kompetenzzentrum Energie-management

gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Kennwerte und Vergleiche

	Ihre Kommune [8] *	Durchschnitt BW [9]	Durchschnitt im Land- oder Stadtkreis [10]	Durchschnitt Größenklasse [11]
Gebäude - Energieverbrauch pro Einwohner [1]	443 kWh/E	464 kWh/E	473 kWh/E	407 kWh/E
Gebäude- Energieverbrauch pro m² [2]	124 kWh/m²	147 kWh/m²	133 kWh/m²	129 kWh/m²
Straßenbeleuchtung - Energieverbrauch pro Beleuchtungspunkt (BP) [3]	188 kWh/BP	170 kWh/BP	151 kWh/BP	149 kWh/BP
Straßenbeleuchtung- Energie-verbrauch pro km [4]	4.783 kWh/km	4.841 kWh/km	3.898 kWh/km	4.120 kWh/km
Wasserversorgung - Stromverbrauch pro m³ [5]	1,15 kWh/m³	0,37 kWh/m³	0,56 kWh/m³	0,41 kWh/m³
Kläranlagen - Energiever-brauch pro Einwohnerwert [6]	22,2 kWh/EW	29,6 kWh/EW	27,2 kWh/EW	25,7 kWh/EW
Eigenverbrauchter eigenerzeugter Strom pro Fläche [7]	3,79 kWh/m²	4,99 kWh/m²	1,43 kWh/m²	2,25 kWh/m²

* Wenn "keine Daten" angezeigt werden, kann das an Größenordnungsfehlern liegen. Ggf. Erfassungstool prüfen.
Für die Beurteilung einzelner Gebäudekennwerte schauen Sie sich bitte den Kennwertevergleich in dem von Ihnen hochgeladenen Erfassungstool an.

Allgemeine Angaben zur Kommune

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	LKR Rottweil
Größen Klasse	GK C 10.000-20.000
Name Kommune	Oberndorf am Neckar, Stadt
Einwohnerzahl	14.669
Berichtsjahr	2024

Oberndorf am Neckar, Stadt - weitere Merkmale

Anzahl berichtete Liegenschaften:	61
Nahwärme vorhanden:	Ja
Anteil Straßen-beleuchtung auf LED:	34,0 %
Anteil Gebäude mit Eigenstromerz.:	11,00%

2

Erfassung der Lichtpunkte in Bezug auf die Leuchtmittelart

Erfassung der Lichtpunkte in Bezug auf die Leuchtmittelart

Stand 03/2026	Anz. Leuchtpunkte	NAV	SOX	HQL	LL	LED	Anteil LED
Kernstadt	823	291	4	199	45	284	34,51%
Lindenhof	468	219	2	86	0	161	34,40%
Aistaig	257	59	0	86	0	112	43,58%
Altoberndorf	194	148	0	5	3	38	19,59%
Boll	155	89	0	21	1	44	28,39%
Bochingen	308	78	2	49	1	178	57,79%
Beffendorf	403	215	3	40	3	142	35,24%
Hochmössingen	687	328	4	81	2	272	39,59%
Stadt Oberndorf	3295	1427	15	567	55	1231	**37,36%**

NAV	Natriumdampfleuchte
SOX	Niederdrucknatriumdampfleuchte
HQL	Quecksilberdampfleuchte
LL	Leuchtstoffleuchte
HQI	Halogen-Metalldampfleuchte
LED	Licht emittierende Diode

Objekte

Kernstadt

Bonhoefferhaus

Eugen-Frueth-Straße 7		
Baujahr Heizungsanlage	2013	
NGF in m²	778	
Gebäudekategorie	Sonderschulen	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Gas, Hackschnitzel)	

Bemerkung:
2025:
2024: PV Anlage in Betrieb.
2023: Einsparung nutzungsbedingt.
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	46.231	3.050 €	0,066 €	7,97
2024	47.722	3.317 €	0,070 €	6,59
2023	51.230	6.786 €	0,133 €	7,77
2022	55.170	2.503 €	0,045 €	9,70
2021	44.808	1.974 €	0,044 €	8,98

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	21.700	9.954 €	0,459 €	0,00
2024	21.027	8.225 €	0,391 €	0,00
2023	16.608	10.029 €	0,604 €	0,00
2022	23.216	5.426 €	0,234 €	0,00
2021	18.446	5.182 €	0,281 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	91	497 €	5,480 €	0,00
2024	105	576 €	5,480 €	0,00
2023	77	420 €	5,480 €	0,00
2022	145	797 €	5,480 €	0,00
2021	82	452 €	5,480 €	0,00

Brunnen Oberndorf Kernstadt

Robert-Gleichauf-Platz		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Brunnen	
Energieträger/Heizmedium		
Bemerkung: **2025:** **2024:** **2023:** Wasser – Rohrbruch Spielbrunnen, Verstopfungen **2022:** **2021:**		

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	1.549	692 €	0,447 €	0,00
2024	2.707	742 €	0,274 €	0,00
2023	2.995	1.735 €	0,579 €	0,00
2022	1.746	491 €	0,281 €	0,00
2021	1.746	581 €	0,333 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	108	626 €	5,798 €	0,00
2024	283	1.537 €	5,431 €	0,00
2023	697	2.125 €	3,049 €	0,00
2022	392	2.104 €	5,368 €	0,00
2021	296	1.605 €	5,421 €	0,00

Brunnen Oberndorf Kernstadt

Schuhmarktplatz Narrenbrunnen		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Brunnen	
Energieträger/Heizmedium		

Bemerkung:
2025:
2024:
2023:
2022: Umwälzung verstopft.
2021: Umwälzung verstopft.

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	137	234 €	1,709 €	0,00
2024	137	227 €	1,658 €	0,00
2023	156	174 €	1,116 €	0,00
2022	297	162 €	0,545 €	0,00
2021	151	89 €	0,588 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	105	611 €	5,815 €	0,00
2024	833	4.399 €	5,281 €	0,00
2023	596	3.166 €	5,312 €	0,00
2022	2.937	15.348 €	5,226 €	0,00
2021	2.937	15.348 €	5,226 €	0,00

Brunnen Oberndorf Kernstadt

Annabrunnen		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Brunnen	
Energieträger/Heizmedium		
Bemerkung: **2025:** **2024:** **2023:** **2022:** **2021:**		

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	70	178 €	2,544 €	0,00
2024				
2023				
2022				
2021				

Fachklassentrakt (Gebäude C Schulverbund)

Eugen-Freuth-Straße 3		
Baujahr Heizungsanlage	2013	
NGF in m²	3.950	
Gebäudekategorie	Schulen mit Turnhalle	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Hackschnitzel, Erdgas)	

Bemerkung:
2025: Stromzählerstände wieder verfügbar.
2024: Mehrnutzung und Beheizung der Turnhalle G4
Durch den Umbau des Traforaums und den fehlenden Einbau von neuen Unterzählern müssen Zählerwerte weiterhin geschätzt werden. Zählerstände ab 2025 wieder verfügbar.
2023: Stromverbrauch muss durch andauernden Umbau des Traforaums weiterhin geschätzt werden.
2022: Stromverbrauch muss durch andauernden Umbau des Traforaums weiterhin geschätzt werden.
2021: Durch andauernden Umbau des Traforaums müssen Zählerwerte geschätzt werden. Luftfiltergeräte ab September in Betrieb. Erhöhter Wärmeverbrauch Pandemiebedingt.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	232.643	15.434 €	0,066 €	34,55
2024	274.739	19.810 €	0,072 €	31,46
2023	238.584	15.023 €	0,063 €	31,83
2022	242.615	10.544 €	0,044 €	42,30
2021	237.336	10.314 €	0,044 €	47,35

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	96.162	6.707 €	0,070 €	0,00
2024	88.065	14.528 €	0,165 €	0,00
2023	88.065	21.197 €	0,241 €	0,00
2022	88.032	8.806 €	0,100 €	0,00
2021	71.375	12.184 €	0,171 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	665	3.644 €	5,480 €	0,00
2024	704	3.857 €	5,480 €	0,00
2023	697	3.819 €	5,480 €	0,00
2022	1.438	7.879 €	5,480 €	0,00
2021	605	3.318 €	5,480 €	0,00

Feuerwehrgerätehaus Kernstadt

Austraße 26		
Baujahr Heizungsanlage	2003	
NGF in m²	2.715	
Gebäudekategorie	Feuerwehren	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Hackschnitzel, Erdgas)	

Bemerkung:
2025: Verbräuche sind abhängig vom Einsatzaufkommen.
2024:
2023:
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	106.640	5.478 €	0,051 €	8,61
2024	144.088	7.806 €	0,054 €	8,97
2023	156.027	8.744 €	0,056 €	11,31
2022	145.471	6.359 €	0,044 €	9,36
2021	128.349	3.718 €	0,029 €	9,45

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	34.642	9.007 €	0,260 €	0,00
2024	42.691	17.661 €	0,414 €	0,00
2023	37.941	17.494 €	0,461 €	0,00
2022	34.649	7.042 €	0,203 €	0,00
2021	31.505	8.073 €	0,256 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	27	149 €	5,480 €	0,00
2024	102	558 €	5,480 €	0,00
2023	128	705 €	5,500 €	0,00
2022	110	595 €	5,403 €	0,00
2021	84	451 €	5,358 €	0,00

Freibad

Austraße 11		
Baujahr Heizungsanlage	2003	
NGF in m²	1213	
Gebäudekategorie	Freibäder	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Gas, Hackschnitzel)	

Bemerkung:
2025: Besucherzahl: 51.370
2024: Besucherzahl: 58.789, Wasser: Einbau neuer Regelungen für Filterspülungen und Wasserchemie. Z.T. über anderen Zähler befüllt.
2023: Besucherzahl: 60.495
2022: Besucherzahl: 70.000, Absenkung der Badewassertemperatur.
2021: Besucherzahl:37.000, Saisonbeginn erst am 05.Juni.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	366.644	18.833 €	0,051 €	29,59
2024	413.785	22.416 €	0,054 €	25,75
2023	448.607	25.139 €	0,056 €	32,53
2022	331.976	14.511 €	0,044 €	21,35
2021	330.433	9.571 €	0,029 €	24,32

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten €	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	53.805	13.989 €	0,260 €	0,00
2024	55.977	23.157 €	0,414 €	0,00
2023	69.875	32.218 €	0,461 €	0,00
2022	78.325	15.920 €	0,203 €	0,00
2021	64.984	16.652 €	0,256 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	10.918	57.198 €	5,239 €	0,00
2024	6.254	33.105 €	5,293 €	0,00
2023	10.094	53.088 €	5,259 €	0,00
2022	10.137	53.311 €	5,259 €	0,00
2021	7.960	43.621 €	5,480 €	0,00

Grundschule Lindenhof

Keplerstraße 1, 3, 5		
Baujahr Heizungsanlage	2020	
NGF in m²	2.103	
Gebäudekategorie	Schulen mit Turnhalle	
Energieträger/Heizmedium	Pellets, Gas	

Bemerkung:
2025:
2024: Wieder Normalnutzung.
2023:
2022: Wärme: Einsparung nutzerbedingt.
2021: Seit 2021 Energieträger Wärme, von Erdgas auf hauptsächlich Pellets umgestellt.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	206.794	15.411 €	0,075 €	8,98
2024	207.664	14.443 €	0,070 €	7,71
2023	173.257	17.112 €	0,099 €	6,54
2022	171.830	14.140 €	0,082 €	9,93
2021	188.559	8.408 €	0,045 €	9,58

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	22.500	8.356 €	0,371 €	0,00
2024	20.600	9.160 €	0,445 €	0,00
2023	22.150	12.861 €	0,581 €	0,00
2022	21.550	4.425 €	0,205 €	0,00
2021	19.370	5.395 €	0,279 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	226	1.238 €	5,480 €	0,00
2024	261	1.430 €	5,480 €	0,00
2023	259	1.419 €	5,480 €	0,00
2022	229	1.256 €	5,483 €	0,00
2021	161	882 €	5,480 €	0,00

Gymnasium mit 3 Sporthallen

Eugen-Frueth-Straße 5		
Baujahr Heizungsanlage	2013	
NGF in m²	4.884	
Gebäudekategorie	Schulen mit Turnhalle	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Gas, Hackschnitzel)	

Bemerkung:
2025: Wärme: Fertigstellung Turnhalle G1-G3, Zählerstände Strom noch nicht komplett verfügbar, daher Schätzung.
2024: Wärme: G1-G2 Beheizung der Baustelle, zwecks Betonsanierung.
Strom: Durch den Umbau des Traforaums und den fehlenden Einbau von neuen Unterzählern müssen Zählerwerte weiterhin geschätzt werden. Zählerstände ab 2025 wieder verfügbar.
2023: Vollbetrieb nach Corona + Zuheizen der Baustelle, Probleme mit der Heizungssteuerung, durch andauernden Umbau des Traforaums müssen Zählerwerte weiterhin geschätzt werden.
2022: Durch andauernden Umbau des Traforaums müssen Zählerwerte weiterhin geschätzt werden.
2021: Durch andauernden Umbau des Traforaums müssen Zählerwerte geschätzt werden. Luftfiltergeräte ab September in Betrieb. Erhöhter Wärmeverbrauch Pandemiebedingt.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	277.795	18.430 €	0,066 €	41,26
2024	531.392	38.370 €	0,072 €	60,85
2023	465.251	29.036 €	0,062 €	62,07
2022	404.135	17.563 €	0,044 €	70,47
2021	369.481	16.057 €	0,044 €	73,71

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	76.411	5.348 €	0,070 €	0,00
2024	76.411	12.606 €	0,165 €	0,00
2023	76.411	18.392 €	0,241 €	0,00
2022	76.411	7.643 €	0,100 €	0,00
2021	74.971	13.405 €	0,179 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	351	1.925 €	5,480 €	0,00
2024	304	1.664 €	5,480 €	0,00
2023	286	1.565 €	5,480 €	0,00
2022	409	2.243 €	5,480 €	0,00
2021	367	2.010 €	5,480 €	0,00

Karg-Elert-Musikschule

Kameralstraße 8		
Baujahr Heizungsanlage	2013	
NGF in m²	856	
Gebäudekategorie	Sonderschulen	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Pellets)	

Bemerkung:
2025:
2024: Wärme: Keine Auffälligkeiten feststellbar, wird beobachtet. Ggf. defekte Wärmemengenzähler.
2023: Wärme: Einsparung nutzerbedingt.
2022:
2021: Luftfiltergeräte ab Schulbeginn im September in Betrieb.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	70.330	5.064 €	0,072 €	1,68
2024	92.346	5.191 €	0,056 €	1,70
2023	69.264	4.697 €	0,068 €	1,49
2022	65.223	4.751 €	0,073 €	1,46
2021	61.646	2.916 €	0,047 €	1,58

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	3.043	1.287 €	0,423 €	0,00
2024	3.039	1.330 €	0,438 €	0,00
2023	3.753	1.942 €	0,518 €	0,00
2022	3.985	1.016 €	0,255 €	0,00
2021	3.683	1.090 €	0,296 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	168	921 €	5,480 €	0,00
2024	149	817 €	5,480 €	0,00
2023	178	975 €	5,480 €	0,00
2022	176	964 €	5,480 €	0,00
2021	135	740 €	5,480 €	0,00

Ivo-Frueth-Schule

Tuchrahmstraße 6		
Baujahr Heizungsanlage	2013	
NGF in m²	1.419	
Gebäudekategorie	Sonderschulen	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Pellets)	

Bemerkung:
2025: Wasserverbrauch wird beobachtet.
2024: Strom**:** Tonbrennofen aus FKB
Wärme: Keine Auffälligkeiten feststellbar, wird beobachtet. Ggf. defekte Wärmemengenzähler.
2023: Wärme: Einsparung nutzungsbedingt. Strom: Mehrverbrauch durch Inbetriebnahme Brennofen.
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	109.277	7.868 €	0,072 €	2,62
2024	126.698	7.122 €	0,056 €	2,34
2023	92.294	6.258 €	0,068 €	1,98
2022	95.241	6.938 €	0,073 €	2,13
2021	98.343	4.652 €	0,047 €	2,52

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	65.828	19.594 €	0,298 €	0,00
2024	69.265	21.524 €	0,311 €	0,00
2023	47.628	30.083 €	0,632 €	0,00
2022	35.373	6.074 €	0,172 €	0,00
2021	31.928	7.411 €	0,232 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	308	1.688 €	5,480 €	0,00
2024	204	1.118 €	5,480 €	0,00
2023	189	1.036 €	5,480 €	0,00
2022	168	921 €	5,480 €	0,00
2021	134	734 €	5,480 €	0,00

Jugendkunstschule

Mauserstraße 1		
Baujahr Heizungsanlage	1997	
NGF in m²	363	
Gebäudekategorie	Schule	
Energieträger/Heizmedium	Heizöl	

Bemerkung:
2025:
2024: Mehrnutzung, Mehrbelegung.
2023:
2022: Mehrverbrauch nutzungsbedingt.
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	50.163	2.611 €	0,052 €	17,06
2024	60.190	3.558 €	0,059 €	15,79
2023	43.247	2.556 €	0,059 €	13,21
2022	50.996	3.014 €	0,059 €	16,23
2021	42.337	2.503 €	0,059 €	15,42

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	4.134	1.818 €	0,440 €	0,00
2024	4.759	2.184 €	0,459 €	0,00
2023	4.196	1.954 €	0,466 €	0,00
2022	4.398	1.100 €	0,250 €	0,00
2021	3.730	1.117 €	0,300 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	32	173 €	5,480 €	0,00
2024	16	90 €	5,480 €	0,00
2023	13	72 €	5,480 €	0,00
2022	14	77 €	5,481 €	0,00
2021	14	77 €	5,480 €	0,00

Karl-Wider-Schule mit Lehrschwimmbecken (Gebäude A Schulverbund)

Oberamteistraße 9		
Baujahr Heizungsanlage	2013	
NGF in m²	4.977	
Gebäudekategorie	Schulen mit Schwimmhalle	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Hackschnitzel,Gas)	

Bemerkung:
2025: Leerschwimmbecken mehrere Monate wegen Filterwartung außer Betrieb und nicht beheizt. Stromzählerstände wieder verfügbar.
2024: Erhöhung der Badewassertemperatur auf 32 Grad. Witterungsbedingt.
2023:
2022: Inbetriebnahme Lehrschwimmbecken am 15.09.2021. Absenkung der Badewassertemperatur im LSB.
2021: Durch andauernden Umbau des Traforaums müssen Zählerwerte geschätzt werden. Luftfiltergeräte ab September in Betrieb. Erhöhter Wärmeverbrauch Pandemiebedingt.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	470.701	31.228 €	0,066 €	69,91
2024	571.637	41.326 €	0,072 €	65,46
2023	414.651	26.400 €	0,064 €	55,32
2022	412.168	17.912 €	0,044 €	71,87
2021	389.222	16.915 €	0,044 €	77,64

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	112.999	7.881 €	0,070 €	0,00
2024	43.686	7.207 €	0,165 €	0,00
2023	43.075	10.368 €	0,241 €	0,00
2022	45.347	4.551 €	0,100 €	0,00
2021	30.985	2.665 €	0,086 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	1.133	6.209 €	5,480 €	0,00
2024	1.348	7.389 €	5,480 €	0,00
2023	1.139	6.240 €	5,480 €	0,00
2022	1.153	6.318 €	5,480 €	0,00
2021	949	5.201 €	5,480 €	0,00

Kindergarten am Rosenberg

Eugen-Frueth-Straße 7		
Baujahr Heizungsanlage	2013	
NGF in m²	323	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Hackschnitzel, Erdgas)	

Bemerkung:
2025: Wasserverbrauch wird beobachtet.
2024: Softwareanpassung Vorlauftemperatur durch Engie.
2023:
2022:
2021: Feuchte Wand, daher Einsatz von Luftentfeuchter und höhere Raumtemperatur.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	45.478	3.017 €	0,066 €	6,75
2024	58.451	3.756 €	0,064 €	6,69
2023	42.984	2.333 €	0,054 €	5,73
2022	39.224	1.765 €	0,045 €	6,84
2021	46.524	2.022 €	0,044 €	9,28

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	4.169	1.722 €	0,413 €	0,00
2024	4.262	1.667 €	0,391 €	0,00
2023	4.206	2.540 €	0,604 €	0,00
2022	4.512	1.055 €	0,234 €	0,00
2021	4.532	1.273 €	0,281 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	147	808 €	5,480 €	0,00
2024	69	376 €	5,480 €	0,00
2023	53	289 €	5,480 €	0,00
2022	68	370 €	5,480 €	0,00
2021	62	339 €	5,480 €	0,00

Kindergarten Don Bosco

Wasserfallstraße 5		
Baujahr Heizungsanlage	1996	
NGF in m²	271	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Heizöl	

Bemerkung:
2025: Wasserverbrauch wird beobachtet.
2024:
2023:
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	33.561	3.039 €	0,091 €	11,42
2024	31.076	2.486 €	0,080 €	8,15
2023	27.714	2.208 €	0,080 €	8,47
2022	29.604	2.358 €	0,080 €	9,42
2021	14.391	1.233 €	0,086 €	5,24

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	3.984	1.447 €	0,363 €	0,00
2024	6.445	1.933 €	0,300 €	0,00
2023	4.085	1.470 €	0,310 €	0,00
2022	4.342	1.147 €	0,264 €	0,00
2021	5.013	1.559 €	0,311 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	471	3.013 €	6,398 €	0,00
2024	380	2.538 €	6,679 €	0,00
2023	364	2.441 €	6,706 €	0,00
2022	304	1.917 €	6,307 €	0,00
2021	336	1.063 €	3,164 €	0,00

Kindergarten Regenbogen

Pfäfflinstraße 18		
Baujahr Heizungsanlage	2007	
NGF in m²	451	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Stromverbrauch: Erhöhung nutzungsbedingt.
2022: Wärmeverbrauch: Einsparung nutzungs-/witterungsbedingt.
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	88.292	8.064 €	0,091 €	23,03
2024	116.188	6.714 €	0,058 €	23,37
2023	96.364	5.409 €	0,056 €	22,58
2022	76.021	5.122 €	0,067 €	18,56
2021	90.854	4.786 €	0,053 €	25,38

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	8.622	3.816 €	0,443 €	0,00
2024	9.315	4.262 €	0,458 €	0,00
2023	10.737	4.592 €	0,428 €	0,00
2022	10.240	3.222 €	0,315 €	0,00
2021	11.529	2.698 €	0,234 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	200	1.398 €	6,989 €	0,00
2024	213	1.451 €	6,815 €	0,00
2023	210	1.361 €	6,482 €	0,00
2022	209	1.145 €	5,480 €	0,00
2021	201	1.101 €	5,480 €	0,00

Kindergarten St. Martin

Ringstraße 5		
Baujahr Heizungsanlage	1997	
NGF in m²	665	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025: PV-Anlage von Netzeinspeisung auf Eigenstromnutzung umgestellt.
2024:
2023:
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	48.686	3.797 €	0,078 €	12,70
2024	54.611	4.254 €	0,078 €	10,98
2023	53.362	2.668 €	0,050 €	12,50
2022	52.811	3.081 €	0,058 €	12,89
2021	52.754	2.794 €	0,053 €	14,74

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	9.818	3.305 €	0,337 €	0,00
2024	13.344	4.715 €	0,353 €	0,00
2023	12.139	3.156 €	0,260 €	0,00
2022	13.060	3.095 €	0,237 €	0,00
2021	13.526	4.039 €	0,299 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	200	2.696 €	13,484 €	0,00
2024	191	1.347 €	7,065 €	0,00
2023	196	1.317 €	6,732 €	0,00
2022	202	1.353 €	6,698 €	0,00
2021	201	1.101 €	5,480 €	0,00

Kindergarten St. Raphael

Teckstraße 3		
Baujahr Heizungsanlage	1972	
NGF in m²	451	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas, Strom	

Bemerkung:
2025: Wärme: Zählerstände wurden zwischen Juli 2024 und Januar 2026, aufgrund Personalwechsel nicht abgelesen. Ggf. waren Zählerstände schon früher fehlerhaft. Die Energiesoftware verteilt den Verbrauch auf 2024/2025. Lt. Stromabrechnung waren die Verbräuche wie in den Vorjahren. 2026 zeigt sich bisher wieder ein geringerer Verbrauch.
2024:
2023: Wärme: Einsparung nutzungsbedingt.
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	100.281	10.090 €	0,101 €	1,57
2024	97.265	25.754 €	0,265 €	1,62
2023	47.219	10.719 €	0,227 €	1,67
2022	55.783	7.584 €	0,136 €	3,62
2021	54.128	12.502 €	0,231 €	2,97

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	6.244	1.375 €	0,220 €	0,00
2024	5.385	1.400 €	0,260 €	0,00
2023	6.432	1.672 €	0,260 €	0,00
2022	7.618	1.037 €	0,136 €	0,00
2021	7.164	1.863 €	0,260 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	189	1.247 €	6,600 €	0,00
2024	182	1.270 €	6,976 €	0,00
2023	243	1.631 €	6,720 €	0,00
2022	269	1.650 €	6,133 €	0,00
2021	256	1.579 €	6,170 €	0,00

Mehrgenerationenhaus Linde 13

Lindenstraße 13		
Baujahr Heizungsanlage	2019	
NGF in m²	480	
Gebäudekategorie	Dorfgemeinschaftshäuser	
Energieträger/Heizmedium	Pellets	

Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Start Beheizung des 1. OG.
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	43.964	3.189 €	0,073 €	1,05
2024	62.563	4.053 €	0,065 €	1,15
2023	84.745	7.888 €	0,093 €	1,82
2022	43.178	5.599 €	0,130 €	0,97
2021	43.325	2.004 €	0,046 €	1,11

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	13.324	5.332 €	0,400 €	0,00
2024	12.488	4.916 €	0,394 €	0,00
2023	10.462	4.863 €	0,465 €	0,00
2022	10.372	2.198 €	0,212 €	0,00
2021	9.326	2.948 €	0,316 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	128	701 €	5,480 €	0,00
2024	101	555 €	5,481 €	0,00
2023	56	306 €	5,481 €	0,00
2022	142	775 €	5,480 €	0,00
2021	20	110 €	5,480 €	0,00

Neckarhalle

Austraße 12	
Baujahr Heizungsanlage	2003
NGF in m²	3.060
Gebäudekategorie	Stadthalle
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Hackschnitzel, Erdgas)



Bemerkung:
2025: Wasser: Mehrspülung erforderlich, Stromverbrauch bildet wieder Niveau von 2019 ab, wird beobachtet.
2024: Normalbetrieb. Mehrnutznutzung. Wegfall Einsparmaßnahmen.
2023: Wärme: Einsparung nutzungsbedingt. (Einhaltung tiefer Temperaturen wg. Energiekrise), Wasser: Trinkwasserverordnung wurde revidiert. Anforderung wurde verschärft, dadurch Mehrspülung erforderlich.
2022: Abschalten Spitzenlastkessel wegen Energiekrise. Stromverbrauch: Normalbetrieb nach Corona.
2021: Pandemiebedingt weniger Wärmeverbrauch, Defekte an Hackschnitzelkessel.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	394.066	20.051 €	0,051 €	0,68
2024	449.986	24.377 €	0,054 €	12,13
2023	311.109	17.434 €	0,056 €	21,83
2022	386.163	16.880 €	0,044 €	18,18
2021	376.192	10.897 €	0,029 €	49,49

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	198.907	71.432 €	0,359 €	0,00
2024	175.874	68.906 €	0,392 €	0,00
2023	108.014	49.804 €	0,461 €	0,00
2022	101.960	20.723 €	0,203 €	0,00
2021	64.960	16.647€	0,256 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	1.141	6.253 €	5,480 €	0,00
2024	667	3.654 €	5,480 €	0,00
2023	1.008	5.523 €	5,481 €	0,00
2022	586	3.211 €	5,480 €	0,00
2021	325	1.780 €	5,480 €	0,00

Parkhaus am Teich

Wettestraße 27		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Parkhaus	
Energieträger/Heizmedium	Strom	

Bemerkung:
2025:
2024: Nachtstrom wird nicht mehr als Wärmestrom ausgewiesen, da Rampenheizung nicht mehr in Betrieb.
2023:
2022:
2021:

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	11.893	4.762 €	0,400 €	0,00
2024	12.234	5.346 €	0,437 €	0,00
2023	17.530	9.685 €	0,553 €	0,00
2022	17.531	4.001 €	0,228 €	0,00
2021	15.992	4.483 €	0,280 €	0,00

Rathaus mit Klosterkirche

Klosterstraße 3		
Baujahr Heizungsanlage	2006	
NGF in m²	4.497	
Gebäudekategorie	Verwaltungsgebäude	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025: Stromverbrauch wird beobachtet, erhöhter Stromverbrauch über alle Monate auch im Sommer, Mehrnutzung von Privaten Geräten wie Ventilatoren in heißen Sommern. EDV-Geräte werden aufgrund von Updates nicht mehr nachts über Steckerleiste ausgeschaltet. Wassereinsparung Nutzungsbedingt, Wärme: Beginn Sitzungssaal Umbau im Dezember.
2024: Anschluss an Nahwärmenetz
2023: Absenkung der Raumtemperatur wegen der Energiekrise. Nutzerverhalten. Umtausch Beleuchtung auf LED.
2022: Absenkung der Raumtemperatur wegen der Energiekrise.
2021: Pandemiebedingte Einsparungen beim Wärmeverbrauch.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	326.656	57.231 €	0,175 €	96,70
2024	480.402	52.656 €	0,110 €	102,38
2023	339.445	29.988 €	0,088 €	80,09
2022	437.813	22.467 €	0,051 €	107,56
2021	435.547	24.661 €	0,057 €	122,49

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	102.705	39.279 €	0,382 €	0,00
2024	87.654	36.570 €	0,417 €	0,00
2023	72.247	36.131 €	0,500 €	0,00
2022	81.332	7.429 €	0,091 €	0,00
2021	89.666	10.005 €	0,112 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	164	899 €	5,480 €	0,00
2024	306	1.677 €	5,480 €	0,00
2023	305	1.670 €	5,477 €	0,00
2022	380	2.084 €	5,483 €	0,00
2021	354	1.941 €	5,480 €	0,00

Realschule (Gebäude C Schulverbund)

Oberamteistraße 8	
Baujahr Heizungsanlage	2013
NGF in m²	3.411
Gebäudekategorie	Schule
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Hackschnitzel, Erdgas)



Bemerkung:
2025: Stromzählerstände noch nicht komplett vorhanden, daher Schätzung.
2024: Durch den Umbau des Traforaums und den fehlenden Einbau von neuen Unterzählern müssen Zählerwerte weiterhin geschätzt werden. Zählerstände ab 2025 wieder verfügbar.
2023: Durch andauernden Umbau des Traforaums müssen Zählerwerte weiterhin geschätzt werden.
2022: Durch andauernden Umbau des Traforaums müssen Zählerwerte weiterhin geschätzt werden.
2021: Durch andauernden Umbau des Traforaums müssen Zählerwerte geschätzt werden. Luftfiltergeräte ab Schulbeginn im September in Betrieb, Umbau Lüftungsanlage.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	272.543	19.935 €	0,073 €	44,19
2024	350.471	24.456 €	0,070 €	43,31
2023	295.650	18.631 €	0,063 €	42,43
2022	285.086	13.109 €	0,046 €	51,60
2021	303.153	13.315 €	0,044 €	62,77

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	58.161	4.071 €	0,070 €	0,00
2024	58.161	9.595 €	0,165 €	0,00
2023	58.161	14.000 €	0,241 €	0,00
2022	58.161	10.670 €	0,184 €	0,00
2021	58.161	8.511 €	0,146 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	323	1.770 €	5,480 €	0,00
2024	387	2.121 €	5,480 €	0,00
2023	328	1.797 €	5,480 €	0,00
2022	362	1.984 €	5,480 €	0,00
2021	246	1.348 €	5,480 €	0,00

Schwedenbau

Klosterstraße 14		
Baujahr Heizungsanlage	2006	
NGF in m²	5.099	
Gebäudekategorie	Bauhöfe	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas, Strom	

Bemerkung:
2025:
2024: Nutzungskonzeption wird erstellt. Wärme: Keine Auffälligkeiten feststellbar, wird beobachtet. Insgesamt schlechter Gebäudestandard.
2023: Absenkung der Temperaturen wegen Energiekrise. Nutzerverhalten.
2022: Absenkung der Temperaturen wegen Energiekrise.
2021: Mehrverbrauch defekte Nachtspeicheröfen.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	347.989	67.153 €	0,193 €	57,79
2024	453.895	110.770 €	0,244 €	47,46
2023	343.973	74.285 €	0,216 €	42,01
2022	373.759	44.618 €	0,119 €	46,16
2021	395.934	61.109 €	0,154 €	56,42

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	55.814	34.715 €	0,622 €	0,00
2024	67.306	40.571 €	0,603 €	0,00
2023	64.924	23.642 €	0,364 €	0,00
2022	68.184	11.824 €	0,173 €	0,00
2021	75.396	16.553 €	0,220 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	460	2.521 €	5,480 €	0,00
2024	488	2.674 €	5,480 €	0,00
2023	423	2.324 €	5,497 €	0,00
2022	510	2.803 €	5,497 €	0,00
2021	406	2.482 €	6,118 €	0,00

Servicestelle Lindenhof

Lindenhofplatz 11		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²	77	
Gebäudekategorie	Verwaltungsgebäude	
Energieträger/Heizmedium	Strom	

Bemerkung:
2025: Umstellung von Nachtspeicher auf Infrarot, Wärmestromverbrauch nun zum Teil in Licht-/Kraftstromverbrauch enthalten. Wasserverbrauch wird beobachtet.
2024: Siehe Bemerkung 2024.
2023: Stromabrechnung (Strom, Heizstrom) wurde geschätzt. Keine Zählerablesung.
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	3.001	1.062 €	0,354 €	0,00
2024	14.944	6.165 €	0,413 €	0,00
2023	3.657	1.784 €	0,488 €	0,00
2022	10.063	1.596 €	0,159 €	0,00
2021	9.843	2.080 €	0,211 €	0,00

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	8.364	2.961 €	0,354 €	0,00
2024	2.878	1.187 €	0,413 €	0,00
2023	1.184	578 €	0,488 €	0,00
2022	1.184	188 €	0,159 €	0,00
2021	1.678	222 €	0,132 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	10	124 €	12,436 €	0,00
2024	6	100 €	16,717 €	0,00
2023	5	94 €	18,858 €	0,00
2022	4	86 €	21,530 €	0,00
2021	2	11 €	5,487 €	0,00

Stadion Oberndorf

Austraße 7		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²	7.704	
Gebäudekategorie	Sportplätze	
Energieträger/Heizmedium		

Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Verbräuche von der Wasserversorgung geschätzt.
2022: Verbräuche von der Wasserversorgung geschätzt.
2021: Einsparung Witterungsbedingt.

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	3.789	618 €	0,163 €	0,00
2024	3.672	648 €	0,177 €	0,00
2023	188	646 €	3,434 €	0,00
2022	188	646 €	3,434 €	0,00
2021	188	646 €	3,434 €	0,00

Stadionumkleideräume

Austraße 11		
Baujahr Heizungsanlage	2003	
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Sportplatzgebäude	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Hackschnitzel, Erdgas)	

Bemerkung:
2025: Kein Wasserzähler vorhanden. Strom- und Wärmeeinsparung: Nutzungsbedingt.
2024:
2023:
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	57.448	2.951 €	0,051 €	4,64
2024	83.149	4.504 €	0,054 €	5,17
2023	80.382	4.504 €	0,056 €	5,83
2022	89.724	3.922 €	0,044 €	5,77
2021	80.849	2.342 €	0,029 €	5,95

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	523	198 €	0,248 €	0,00
2024	1.871	774 €	0,414 €	0,00
2023	3.093	1.426 €	0,461 €	0,00
2022	2.667	542 €	0,203 €	0,00
2021	2.024	519 €	0,256 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	123	674	5,480	0,00
2024	123	674	5,480	0,00
2023	123	674	5,480	0,00
2022	123	674	5,480	0,00
2021	123	674	5,480	0,00

Wasserfallturnhalle

Wasserfallstraße 19	
Baujahr Heizungsanlage	2018
NGF in m²	448
Gebäudekategorie	Turn-, Sporthalle
Energieträger/Heizmedium	Erdgas



Bemerkung:
2025: Wärmeeinsparung Nutzungs- und Einstellungsbedingt**.**
2024:
2023: Einsparung Nutzungsbedingt. Niedrige Temperaturen wg. Energiekrise.
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	52.767	5.387 €	0,102 €	13,76
2024	62.183	5.464 €	0,088 €	12,51
2023	51.711	2.968 €	0,057 €	12,12
2022	75.707	5.702 €	0,075 €	18,48
2021	31.006	1.297 €	0,042 €	8,66

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	9.166	3.825 €	0,417 €	0,00
2024	8.912	3.808 €	0,427 €	0,00
2023	7.898	4.484 €	0,568 €	0,00
2022	8.225	1.992 €	0,242 €	0,00
2021	6.714	2.225 €	0,332 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	46	252 €	5,480 €	0,00
2024	60	326 €	5,480 €	0,00
2023	88	485 €	5,480 €	0,00
2022	65	356 €	5,481 €	0,00
2021	42	230 €	5,480 €	0,00

Wasserwerk Dieselbach

Dieselhalde 3		
Baujahr Heizungsanlage	2019	
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Wasserversorgung	
Energieträger/Heizmedium	Heizöl	

Bemerkung:
2025: Verbrauch=Betankung Heizöltank, keine Betankung 2025
2024: Verbrauch=Betankung Heizöltank
2023: Verbrauch=Betankung Heizöltank
2022: Verbrauch=Betankung Heizöltank
2021: Verbrauch=Betankung Heizöltank

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	0	0 €	0,000 €	0,00
2024	35.489	3.349 €	0,094 €	9,31
2023	20.111	1.917 €	0,095 €	6,15
2022	37.000	3.100 €	0,084 €	12,06
2021	35.240	2.066 €	0,059 €	11,49

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	65.756	26.311 €	0,400 €	0,00
2024	69.421	32.241 €	0,464 €	0,00
2023	58.446	28.605 €	0,489 €	0,00
2022	54.768	11.828 €	0,216 €	0,00
2021	45.767	12.516 €	0,274 €	0,00

Wasserwerk Mühlberg

Wasserfallstraße 41/1		
Baujahr Heizungsanlage	2016	
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Wasserversorgung	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025: Bis Dato keine Erdgasrechnung erhalten, daher Verbrauchsschätzung
2024: Schwankende Erdgasabrechnungen
2023: Wärme: Abrechnung Fehlerhaft, Verbrauch z.T. in 2022 enthalten.
2022: Schornsteinfegertaste war aktiviert. Stromverbrauch nutzungsbedingt gestiegen.
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	61.341	4.902 €	0,080 €	12,34
2024	61.341	4.902 €	0,080 €	12,34
2023	15.874	1.243 €	0,078 €	3,72
2022	61.075	4.233 €	0,069 €	15,27
2021	33.440	1.535 €	0,046 €	8,36

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	661.269	228.837 €	0,346 €	0,00
2024	678.023	264.877 €	0,391 €	0,00
2023	693.086	295.770 €	0,427 €	0,00
2022	748.175	130.933 €	0,175 €	0,00
2021	617.351	150.743 €	0,244 €	0,00

Straßenbeleuchtung Kernstadt

Einwohnerzahl Ortsteil	7.071
Anzahl der Leuchtstellen	1.291
Anzahl Quecksilberdampf-Hochdrucklampen	285
Anzahl Natriumdampf-Hochdrucklampen	510
Anzahl Natriumdampf-Niederdrucklampen	6
Anzahl Leuchtstofflampen	45
Anzahl LED-Leuchten	445
Gesamtlänge Straßenzug	52,480km



Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2022: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2021:

Webertalstraße 80				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	14.170	4.744 €	0,335 €	0,00
2024	15.622	5.888 €	0,377 €	0,00
2023	15.129	6.421 €	0,424 €	0,00
2022	15.932	2.875 €	0,181 €	0,00
2021	15.975	3.717 €	0,233 €	0,00

Teckstraße 3				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	13.421	4.496 €	0,335 €	0,00
2024	12.493	4.721 €	0,378 €	0,00
2023	12.388	6.656 €	0,537 €	0,00
2022	16.321	2.934 €	0,180 €	0,00
2021	12.336	2.927 €	0,237 €	0,00

Talstraße 8				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	31.803	13.177 €	0,414 €	0,00
2024	33.347	14.276 €	0,428 €	0,00
2023	34.389	13.681 €	0,398 €	0,00
2022	38.457	8.424 €	0,219 €	0,00
2021	35.878	9.697 €	0,270 €	0,00

Schlehenweg 9/S				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro kWh	CO_2e (t)
2025	13.156	4.408 €	0,335 €	0,00
2024	13.255	5.006 €	0,378 €	0,00
2023	12.900	5.509 €	0,427 €	0,00
2022	14.397	2.585 €	0,180 €	0,00
2021	13.380	3.120 €	0,233 €	0,00

Rottweilerstraße 80				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro kWh	CO_2e (t)
2025	17.920	5.979 €	0,334 €	0,00
2024	18.037	6.794 €	0,377 €	0,00
2023	17.739	7.407 €	0,418 €	0,00
2022	19.503	3.486 €	0,179 €	0,00
2021	19.823	4.603 €	0,232 €	0,00

Obertorplatz 130				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro kWh	CO_2e (t)
2025	39.393	13.094 €	0,332 €	0,00
2024	41.007	15.385 €	0,375 €	0,00
2023	40.293	14.845 €	0,368 €	0,00
2022	44.908	7.983 €	0,178 €	0,00
2021	43.022	9.941 €	0,231 €	0,00

Oberamteistraße 9				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro kWh	CO_2e (t)
2025	30.070	11.936 €	0,397 €	0,00
2024	31.483	13.607 €	0,432 €	0,00
2023	30.772	13.737 €	0,446 €	0,00
2022	34.442	7.795 €	0,226 €	0,00
2021	33.896	9.378 €	0,277 €	0,00

Neue Steige 90				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro kWh	CO_2e (t)
2025	177	100 €	0,563 €	0,00
2024	177	108 €	0,611 €	0,00
2023	176	115 €	0,656 €	0,00
2022	192	76 €	0,393 €	0,00
2021	179	82 €	0,460 €	0,00

Neckarstraße 29				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro kWh	CO_2e (t)
2025	26.047	8.676 €	0,333 €	0,00
2024	25.993	9.770 €	0,376 €	0,00
2023	25.634	10.790 €	0,421 €	0,00
2022	27.626	5.042 €	0,183 €	0,00

2021	25.928	6.007 €	0,232 €	0,00

Keplerstraße 1				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro kWh	CO_2e (t)
2025	30.716	10.248 €	0,334 €	0,00
2024	34.155	12.853 €	0,376 €	0,00
2023	33.488	15.001 €	0,448 €	0,00
2022	37.951	6.763 €	0,178 €	0,00
2021	37.396	8.584 €	0,230 €	0,00

Gutenbergstraße 4				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro kWh	CO_2e (t)
2025	6.789	2.289 €	0,337 €	0,00
2024	5.066	1.937 €	0,382 €	0,00
2023	4.019	1.709 €	0,425 €	0,00
2022	4.487	840 €	0,187 €	0,00
2021	4.389	1.051 €	0,240 €	0,00

Alte Steige 1446-2FL				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro kWh	CO_2e (t)
2025	16.536	5.539 €	0,335 €	0,00
2024	17.874	6.748 €	0,378 €	0,00
2023	17.241	8.062 €	0,468 €	0,00
2022	20.924	3.791 €	0,181 €	0,00
2021	23.038	5.365 €	0,233 €	0,00

Albstraße 42				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro kWh	CO_2e (t)
2025	13.520	4.528 €	0,335 €	0,00
2024	14.303	5.398 €	0,377 €	0,00
2023	13.862	5.805 €	0,419 €	0,00
2022	15.430	2.771 €	0,180 €	0,00
2021	15.430	3.592 €	0,233 €	0,00

Aistaig

Ev. Kindergarten Arche Noah

Im Bühlgarten 8		
Baujahr Heizungsanlage	2007	
NGF in m²	326	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Pellets	

Bemerkung:
2025:
2024:
2023:
2022:
2021: Stromversorgung - Luftfiltergeräte ab September in Betrieb.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	30.995	1.675 €	0,054 €	0,74
2024	35.029	1.893 €	0,054 €	0,65
2023	30.616	1.663 €	0,054 €	0,66
2022	31.863	1.376 €	0,043 €	0,71
2021	29.388	1.269 €	0,043 €	0,75

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	5.890	3.631 €	0,617 €	0,00
2024	5.817	2.706 €	0,465 €	0,00
2023	5.416	2.620 €	0,484 €	0,00
2022	5.160	1.342 €	0,260 €	0,00
2021	5.986	1.774 €	0,296 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	102	559 €	5,480 €	0,00
2024	98	543 €	5,536 €	0,00
2023	98	537 €	5,481 €	0,00
2022	105	573 €	5,483 €	0,00
2021	129	710 €	5,483 €	0,00

Festhalle Aistaig

Schulstraße 27		
Baujahr Heizungsanlage	2020	
NGF in m²	851	
Gebäudekategorie	Turnhallen und Sporthallen	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas, Strom	

Bemerkung:
2025: Stromverbrauch schwankt Abrechnungsbedingt.
2024:
2023:
2022: Heizstromverbrauch in Wärmeverbrauch.
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	142.673	15.195 €	0,107 €	31,96
2024	263.245	27.944 €	0,106 €	46,59
2023	118.815	12.150 €	0,102 €	21,50
2022	174.677	16.244 €	0,093 €	37,80
2021	130.385	9.156 €	0,070 €	33,68

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	9.330	6.289 €	0,674 €	0,00
2024	2.230	6.230 €	2,794 €	0,00
2023	4.502	7.383 €	1,640 €	0,00
2022	7.500	3.093 €	0,412 €	0,00
2021	17.918	1.989 €	0,111 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	15	307 €	20,437 €	0,00
2024	21	115 €	5,480 €	0,00
2023	21	511 €	24,317 €	0,00
2022	35	593 €	16,932 €	0,00
2021	41	225 €	5,480 €	0,00

Grundschule Aistaig

Schulstraße 1+3		
Baujahr Heizungsanlage	2010	
NGF in m²	633	
Gebäudekategorie	Schule	
Energieträger/Heizmedium	Pellets	

Bemerkung:
2025:
2024: Ausbau und Nutzung Dachgeschoss.
2023:
2022:
2021: Heizungsprobleme, Heizungsbauer hat Heizungsanlage neu eingestellt

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	47.186	4.999 €	0,106 €	1,88
2024	61.246	7.023 €	0,115 €	1,55
2023	40.288	5.863 €	0,146 €	0,87
2022	49.808	7.111 €	0,143 €	1,12
2021	38.890	3.800 €	0,098 €	1,00

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	5.167	2.380 €	0,461 €	0,00
2024	5.458	2.478 €	0,454 €	0,00
2023	4.883	1.891 €	0,387 €	0,00
2022	5.821	1.920 €	0,330 €	0,00
2021	6.733	2.150 €	0,319 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	110	601 €	5,480 €	0,00
2024	108	592 €	5,480 €	0,00
2023	91	424 €	4,640 €	0,00
2022	119	652 €	5,480 €	0,00
2021	106	581 €	5,480 €	0,00

Kath. Kindergarten Aistaig

Wiesentalstraße 10		
Baujahr Heizungsanlage	2014	
NGF in m²	187	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025:
2024:
2023:
2022:
2021: Stromversorgung – Luftfiltergeräte ab September in Betrieb.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	30.837	3.489 €	0,113 €	8,04
2024	48.846	5.597 €	0,115 €	9,82
2023	30.558	1.742 €	0,057 €	7,16
2022	34.871	1.972 €	0,057 €	8,51
2021	29.796	1.684 €	0,057 €	8,32

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	11.177	3.910 €	0,350 €	0,00
2024	10.714	3.750 €	0,350 €	0,00
2023	10.007	3.022 €	0,302 €	0,00
2022	10.007	3.022 €	0,302 €	0,00
2021	10.189	3.171 €	0,311 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	111	800 €	7,203 €	0,00
2024	101	834 €	8,257 €	0,00
2023	82	720 €	8,776 €	0,00
2022	90	720 €	7,995 €	0,00
2021	74	632 €	8,541 €	0,00

Klärwerk Aistaig

Wertwiesen 6		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Kläranlagen	
Energieträger/Heizmedium	Heizöl	

Bemerkung:
2025: Wärmeverbrauch=Tank Befüllung. Solarfaltdachanlage in Betrieb. Hier nur Strombezug aus öffentlichem Netz.
2024: Wärmeverbrauch=Tank Befüllung.
2023: Wärmeverbrauch=Tank Befüllung.
2022: Wärmeverbrauch=Tank Befüllung.
2021: Wärmeverbrauch=Tank Befüllung.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	18.862	1.888 €	0,100 €	6,42
2024	2.648	277 €	0,105 €	0,69
2023	91.243	9.504 €	0,104 €	27,88
2022	14.889	2.524 €	0,170 €	4,74
2021	35.650	2.336 €	0,066 €	12,98

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	269.178	79.616 €	0,296 €	0,00
2024	326.670	134.242 €	0,411 €	0,00
2023	427.847	179.993 €	0,421 €	0,00
2022	399.844	79.711 €	0,199 €	0,00
2021	417.766	105.490 €	0,253 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	17	139 €	8,168 €	0,00
2024	34	181 €	5,337 €	0,00
2023	148	181 €	1,229 €	0,00
2022	90	720 €	7,995 €	0,00
2021	74	632 €	8,541 €	0,00

Rathaus Aistaig

Stuttgarterstraße 12		
Baujahr Heizungsanlage	1990	
NGF in m²	499	
Gebäudekategorie	Verwaltungsgebäude	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025: Stromverbrauch wird beobachtet. Wassereinsparung Nutzungsbedingt.
2024:
2023:
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	44.317	4.910 €	0,111 €	11,56
2024	40.238	3.360 €	0,084 €	8,09
2023	44.253	3.929 €	0,089 €	10,37
2022	41.708	3.029 €	0,073 €	10,18
2021	45.253	2.087 €	0,046 €	12,64

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	14.074	5.002 €	0,355 €	0,00
2024	10.782	5.236 €	0,486 €	0,00
2023	11.171	6.590 €	0,590 €	0,00
2022	7.162	1.827 €	0,255 €	0,00
2021	11.914	3.553 €	0,298 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	5	127 €	25,446 €	0,00
2024	22	120 €	5,480 €	0,00
2023	33	180 €	5,482 €	0,00
2022	31	172 €	5,497 €	0,00
2021	19	104 €	5,480 €	0,00

Sportplatz Aistaig

Wiesentalstraße 10		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²	6.400	
Gebäudekategorie	Sportplatz	
Energieträger/Heizmedium		

Bemerkung:
2025: Es wird wieder abgelesen.
2024: Da vermutlich in den Vorjahren auch bewässert wurde, fällt der Verbrauch 2024 höher aus.
2023: Wasserverbrauch wird vom Wasserversorger geschätzt.
2022:
2021: Wasserverbrauch Einsparung witterungsbedingt

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	1.083	2.776 €	2,563 €	0,00
2024	1.671	4.248 €	2,542 €	0,00
2023	0	128 €	642€	0,00
2022	0	128 €	642€	0,00
2021	0	128 €	642€	0,00

Vereinsheim Aistaig

Schulstraße 25		
Baujahr Heizungsanlage	2002	
NGF in m²	282	
Gebäudekategorie	Sportplatzgebäude	
Energieträger/Heizmedium	Strom	

Bemerkung:
2025:
2024: Vermehrte Nutzung.
2023:
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	27.801	7.228 €	0,260 €	0,00
2024	28.088	9.631 €	0,343 €	0,00
2023	23.051	11.870 €	0,515 €	0,00
2022	19.166	2.946 €	0,154 €	0,00
2021	21.366	4.488 €	0,210 €	0,00

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	3.628	1.576 €	0,435 €	0,00
2024	3.683	1.663 €	0,452 €	0,00
2023	3.481	1.789 €	0,514 €	0,00
2022	3.061	338 €	0,110 €	0,00
2021	2.079	671 €	0,323 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	13	496 €	38,163 €	0,00
2024	67	366 €	5,480 €	0,00
2023	178	975 €	5,480 €	0,00
2022	85	468 €	5,489 €	0,00
2021	77	422 €	5,480 €	0,00

Straßenbeleuchtung Aistaig

Einwohnerzahl Ortsteil	1708
Anzahl der Leuchtstellen	257
Anzahl Quecksilberdampf-Hochdrucklampen	86
Anzahl Natriumdampf-Hochdrucklampen	59
Anzahl Natriumdampf-Niederdrucklampen	0
Anzahl Leuchtstofflampen	0
Anzahl LED-Leuchten	112
Gesamtlänge Straßenzug	12,160km



Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2022: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2021:

Wiesentalstraße 120				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	3.788	1.306 €	0,345 €	0,00
2024	3.918	1.514 €	0,386 €	0,00
2023	3.247	1.371 €	0,422 €	0,00
2022	3.829	717 €	0,187 €	0,00
2021	3.667	872 €	0,238 €	0,00

Stuttgarterstraße 1/1				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	2.453	879 €	0,359 €	0,00
2024	3.143	1.241 €	0,395 €	0,00
2023	5.869	2.600 €	0,443 €	0,00
2022	5.647	1.069 €	0,189 €	0,00
2021	5.995	1.443 €	0,241 €	0,00

Stuttgarterstraße 1/2 Unterführung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	26.857	8.944 €	0,333 €	0,00
2024	28.648	10.760 €	0,376 €	0,00
2023	24.695	10.197 €	0,413 €	0,00
2022	28.428	5.098 €	0,179 €	0,00
2021	27.397	6.346 €	0,232 €	0,00

Stuttgarter Straße 12				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	13.088	4.385 €	0,335 €	0,00
2024	15.791	5.955 €	0,377 €	0,00
2023	14.423	6.078 €	0,421 €	0,00
2022	16.144	2.895 €	0,179 €	0,00
2021	15.680	3.649 €	0,233 €	0,00

Lauterbachstraße 72				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	5.072	1.732 €	0,341 €	0,00
2024	5.220	2.001 €	0,383 €	0,00
2023	4.449	1.869 €	0,420 €	0,00
2022	5.203	974 €	0,187 €	0,00
2021	5.047	1.210 €	0,240 €	0,00

Altoberndorf

Brunnen Altoberndorf

Alt-Dorfstraße, an der Kirche		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Brunnen	
Energieträger/Heizmedium		
Bemerkung: **2025:** **2024:** **2023:** **2022:** **2021:**		

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	9	111 €	12,338 €	0,00
2024	11	121 €	11,040 €	0,00
2023	11	121 €	11,040 €	0,00
2022	11	121 €	11,040 €	0,00
2021	11	121 €	11,040 €	0,00

Kindergarten Altoberndorf

Langensteige 7		
Baujahr Heizungsanlage	2011	
NGF in m²	295	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Pellets	

Bemerkung:
2025: Wasserverbrauch wird beobachtet.
2024:
2023:
2022:
2021: Stromversorgung - Luftfiltergeräte ab September in Betrieb. Erhöhung witterungsbedingt.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	52.187	2.348 €	0,045 €	1,25
2024	47.945	2.158 €	0,045 €	0,88
2023	45.852	4.092 €	0,089 €	0,99
2022	49.234	5.091 €	0,103 €	1,10
2021	42.076	2.631 €	0,063 €	1,08

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	5.809	2.396 €	0,413 €	0,00
2024	6.190	2.845 €	0,460 €	0,00
2023	5.432	3.701 €	0,681 €	0,00
2022	5.354	1.176 €	0,220 €	0,00
2021	7.432	2.112 €	0,284 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	195	1.069 €	5,480 €	0,00
2024	133	728 €	5,486 €	0,00
2023	133	728 €	5,486 €	0,00
2022	123	676 €	5,480 €	0,00
2021	110	603 €	5,480 €	0,00

Rathaus Altoberndorf

Alt-Dorfstraße 40		
Baujahr Heizungsanlage	1985	
NGF in m²	214	
Gebäudekategorie	Verwaltungsgebäude	
Energieträger/Heizmedium	Heizöl, Strom	

Bemerkung:
2025: Inbetriebnahme Pelletsheizung, Stilllegung Stromheizung.
2024: Renovierung ehe. Schulsaal.
2023:
2022:
2021: Erhöhung Witterungs- und ablesetechnisch bedingt.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	19.330	2.339 €	0,121 €	3,27
2024	26.389	3.481 €	0,132 €	5,46
2023	14.352	1.824 €	0,127 €	3,02
2022	10.566	1.326 €	0,126 €	2,50
2021	17.362	2.297 €	0,132 €	3,44

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	1.341	689 €	0,514 €	0,00
2024	981	593 €	0,604 €	0,00
2023	1.032	604 €	0,585 €	0,00
2022	971	311 €	0,321 €	0,00
2021	1.201	435 €	0,362 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	11	60 €	5,480	0,00
2024	13	72 €	5,480 €	0,00
2023	18	96 €	5,483 €	0,00
2022	23	128 €	5,489 €	0,00
2021	17	94 €	5,492 €	0,00

Turnhalle Altoberndorf

Riedwiesen 1		
Baujahr Heizungsanlage	1989	
NGF in m²	495	
Gebäudekategorie	Turnhallen und Sporthallen	
Energieträger/Heizmedium	Heizöl	
Bemerkung: **2025:** Umbau und Ausbau Ölheizung **2024:** **2023:** **2021:**		

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	30.325	2.933 €	0,097 €	10,31
2024	63.681	6.359 €	0,100 €	16,70
2023	42.847	3.922 €	0,092 €	13,09
2022	43.746	3.630 €	0,083 €	13,93
2021	40.009	2.601 €	0,065 €	14,57

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	15.657	3.057 €	0,195 €	0,00
2024	13.002	3.457 €	0,266 €	0,00
2023	10.172	6.041 €	0,594 €	0,00
2022	13.082	3.072 €	0,235 €	0,00
2021	12.946	3.688 €	0,285 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	77	422 €	5,480 €	0,00
2024	53	290 €	5,480 €	0,00
2023	70	384 €	5,480 €	0,00
2022	23	126 €	5,491 €	0,00
2021	18	99 €	5,480 €	0,00

Straßenbeleuchtung Altoberndorf

Einwohnerzahl Ortsteil	876
Anzahl der Leuchtstellen	194
Anzahl Quecksilberdampf-Hochdrucklampen	5
Anzahl Natriumdampf-Hochdrucklampen	148
Anzahl Natriumdampf-Niederdrucklampen	0
Anzahl Leuchtstofflampen	3
Anzahl LED-Leuchten	38
Gesamtlänge Straßenzug	7,440km



Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2022: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2021:

Alt-Dorfstraße 40				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	21.152	7.055 €	0,334 €	0,00
2024	20.956	7.886 €	0,376 €	0,00
2023	19.949	8.367 €	0,419 €	0,00
2022	23.999	3.925 €	0,164 €	0,00
2021	20.836	4.764 €	0,229 €	0,00

Irslenbach 1				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	10.630	3.572 €	0,336 €	0,00
2024	10.794	4.083 €	0,378 €	0,00
2023	10.213	4.282 €	0,419 €	0,00
2022	11.378	2.065 €	0,182 €	0,00
2021	10.289	2.409 €	0,234 €	0,00

Beffendorf

Ehemaliger Farrenstall Beffendorf

Bitzenwiesen 4		
Baujahr Heizungsanlage	1994	
NGF in m²	476	
Gebäudekategorie	Dorfgemeinschaftshäuser	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025: Wärme: 2024 war wohl ein Ausreiser. „Normalnutzung" muss revidiert werden.
2024: Wieder Normalnutzung.
2023:
2022: Stromversorgung: Umstellung auf LED
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	35.962	3.683 €	0,102 €	9,38
2024	47.747	3.179 €	0,067 €	9,60
2023	36.339	3.063 €	0,084 €	8,51
2022	35.845	2.547 €	0,071 €	8,75
2021	37.103	1.487 €	0,040 €	10,36

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	3.333	1.371 €	0,411 €	0,00
2024	2.379	1.056 €	0,444 €	0,00
2023	2.160	1.147 €	0,531 €	0,00
2022	2.397	645 €	0,269 €	0,00
2021	1.976	600 €	0,303 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	19	104 €	5,480 €	0,00
2024	20	110 €	5,480 €	0,00
2023	16	88 €	5,500 €	0,00
2022	16	88 €	5,480 €	0,00
2021	12	66 €	5,480 €	0,00

Grundschule Beffendorf

Hohlgasse 2	
Baujahr Heizungsanlage	2006
NGF in m²	372
Gebäudekategorie	Schule
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Heizöl)



Bemerkung:
2025: Wärmeeinsparung Nutzungsbedingt.
2024:
2023: Defekte Druckspüler
2022:
2021: Brennereinstellungen neu angepasst, witterungsbedingt.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	22.464	1.011 €	0,045 €	7,64
2024	29.321	3.418 €	0,117 €	7,69
2023	31.885	4.712 €	0,148 €	9,74
2022	27.976	4.135 €	0,148 €	8,91
2021	35.464	3.276 €	0,092 €	12,92

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	2.660	1.314 €	0,494 €	0,00
2024	2.959	1.486 €	0,502 €	0,00
2023	2.417	1.433 €	0,593 €	0,00
2022	2.857	61 €	0,021 €	0,00
2021	2.287	61 €	0,027 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	34	231 €	6,786 €	0,00
2024	129	708 €	5,480 €	0,00
2023	209	1.079 €	5,168 €	0,00
2022	68	373 €	5,480 €	0,00
2021	21	115 €	5,480 €	0,00

Grundschule Beffendorf, ehem. KSK

Hohlgasse 1		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²	31	
Gebäudekategorie	Schule	
Energieträger/Heizmedium	Strom	

Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Mehrverbrauch Wasser Nutzerbedingt.
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	2.684	934 €	0,348 €	0,00
2024	2.931	1.203 €	0,410 €	0,00
2023	2.693	1.295 €	0,481 €	0,00
2022	2.130	304 €	0,143 €	0,00
2021	2.187	489 €	0,224 €	0,00

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	2.883	1.003 €	0,348 €	0,00
2024	2.791	1.145 €	0,410 €	0,00
2023	2.693	1.295 €	0,481 €	0,00
2022	2.448	376 €	0,154 €	0,00
2021	2.486	537 €	0,216 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	2	79 €	39,610 €	0,00
2024	2	83 €	41,715 €	0,00
2023	22	204 €	9,262 €	0,00
2022	5	99 €	19,760 €	0,00
2021	5	27 €	5,482 €	0,00

Kindergarten Sonnenstrahl

Oberer Brühl 1		
Baujahr Heizungsanlage	2000	
NGF in m²	351	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025:
2024: Wärme: Keine Auffälligkeiten feststellbar, wird beobachtet. Vermutlich Nutzungsbedingt.
2023:
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	45.883	4.108 €	0,090 €	11,97
2024	51.359	4.358 €	0,085 €	10,33
2023	43.942	3.016 €	0,069 €	10,30
2022	36.873	2.893 €	0,079 €	9,00
2021	40.886	1.534 €	0,038 €	11,42

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	4.258	1.748 €	0,411 €	0,00
2024	4.090	1.710 €	0,418 €	0,00
2023	4.014	1.837 €	0,458 €	0,00
2022	4.183	985 €	0,235 €	0,00
2021	4.955	1.339 €	0,270 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	123	645 €	5,257 €	0,00
2024	113	621 €	5,480 €	0,00
2023	120	658 €	5,480 €	0,00
2022	129	707 €	5,480 €	0,00
2021	143	784 €	5,480 €	0,00

Rathaus Beffendorf

Bösingerstraße 3	
Baujahr Heizungsanlage	2006
NGF in m²	120
Gebäudekategorie	Verwaltungsgebäude
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Heizöl)



Bemerkung:
2025: Wärmeeinsparung Nutzungsbedingt.
2024:
2023:
2022: Wärme - Tausch Thermostatventile
2021: Stromversorgung - Einbau Zeitschaltuhr für Brunnenpumpe.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	7.228	843 €	0,116 €	2,46
2024	9.091	1.060 €	0,117 €	2,38
2023	9.424	1.393 €	0,148 €	2,88
2022	9.137	1.174 €	0,129 €	2,91
2021	11.883	1.098 €	0,092 €	4,33

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	2.283	1.116 €	0,489 €	0,00
2024	2.307	1.090 €	0,472 €	0,00
2023	2.178	1.146 €	0,526 €	0,00
2022	2.306	592 €	0,257 €	0,00
2021	3.226	991 €	0,307 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	3	16 €	5,480 €	0,00
2024	2	11 €	5,480 €	0,00
2023	4	22 €	5,500 €	0,00
2022	5	27 €	5,480 €	0,00
2021	5	27 €	5,480 €	0,00

Brunnen Beffendorf

Rathausbrunnen Beffendorf		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Brunnen	
Energieträger/Heizmedium		
Bemerkung: **2025:** **2024:** **2023:** **2022:** **2021:**		

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	42	119 €	2,806 €	0,00
2024				
2023				
2022				
2021				

Sporthalle Beffendorf

Bösingerstraße 32		
Baujahr Heizungsanlage	2015	
NGF in m²	954	
Gebäudekategorie	Sporthallen und Turnhallen	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025:
2024: Wieder Normalbetrieb.
2023: Reparatur Solarthermieanlage + Energieeinsparmaßnahmen.
2022:
2021: Wasserversorgung - Defekte Magnetspülventile.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	37.191	3.408 €	0,092 €	9,70
2024	45.309	2.239 €	0,049 €	9,11
2023	31.132	2.115 €	0,068 €	7,29
2022	40.722	3.338 €	0,082 €	9,94
2021	20.943	956 €	0,046 €	5,85

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	42.750	20.265 €	0,474 €	0,00
2024	37.159	12.836 €	0,345 €	0,00
2023	38.062	15.232 €	0,400 €	0,00
2022	40.798	9.155 €	0,224 €	0,00
2021	33.275	9.049 €	0,272 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	159	871 €	5,480 €	0,00
2024	163	894 €	5,480 €	0,00
2023	150	820 €	5,480 €	0,00
2022	112	616 €	5,480 €	0,00
2021	122	669 €	5,480 €	0,00

Sportplatz Beffendorf

Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²	16100	
Gebäudekategorie	Sportplatz	
Energieträger/Heizmedium		

Bemerkung:
2025:
2024:
2023:
2022:
2021: Wasserverbrauch Einsparung witterungsbedingt

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	555	1.454 €	2,620 €	0,00
2024	4	74 €	18,558 €	0,00
2023	849	2.190 €	2,579 €	0,00
2022	1.325	3.382 €	2,552 €	0,00
2021	29	137 €	4,718 €	0,00

Straßenbeleuchtung Beffendorf

Einwohnerzahl Ortsteil	1066
Anzahl der Leuchtstellen	403
Anzahl Quecksilberdampf-Hochdrucklampen	40
Anzahl Natriumdampf-Hochdrucklampen	215
Anzahl Natriumdampf-Niederdrucklampen	3
Anzahl Leuchtstofflampen	3
Anzahl LED-Leuchten	142
Gesamtlänge Straßenzug	8,320km



Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2022: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2021:

Lohwiesenstraße 11				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	3.424	1.175 €	0,343 €	0,00
2024	3.537	1.365 €	0,386 €	0,00
2023	3.317	1.420 €	0,428 €	0,00
2022	3.687	697 €	0,189 €	0,00
2021	3.566	862 €	0,242 €	0,00

Bubwiesenstraße				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	6.204	2.095 €	0,338 €	0,00
2024	6.377	2.427 €	0,381 €	0,00
2023	5.878	681 €	0,116 €	0,00
2022	6.413	1.182 €	0,184 €	0,00
2021	6.195	1.467 €	0,237 €	0,00

Bösingerstraße 3				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	24.910	8.299 €	0,333 €	0,00
2024	25.214	9.476 €	0,376 €	0,00
2023	24.786	10.348 €	0,418 €	0,00
2022	27.466	4.927 €	0,179 €	0,00
2021	26.746	6.196 €	0,232 €	0,00

Bochingen

Bürgerhaus „Krone"

Balingerstraße 69		
Baujahr Heizungsanlage	2004	
NGF in m²	729	
Gebäudekategorie	Dorfgemeinschaftshäuser	
Energieträger/Heizmedium	Nahwärme (Erdgas)	

Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Stromeinsparung nutzerbedingt.
2022:
2021: Hoher Wasserverbrauch durch einbeziehen der Außenleitung, Einsparung Wärme da weniger Belegung.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	34.086	1.883 €	0,055 €	9,15
2024	38.551	3.257 €	0,085 €	8,01
2023	36.040	2.360 €	0,066 €	8,70
2022	31.528	2.104 €	0,067 €	7,96
2021	32.610	1.507 €	0,046 €	9,40

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	16.215	6.541 €	0,400 €	0,00
2024	13.820	3.593 €	0,260 €	0,00
2023	11.732	7.159 €	0,610 €	0,00
2022	14.963	3.237 €	0,216 €	0,00
2021	14.206	3.939 €	0,277 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	415	2.276 €	5,480 €	0,00
2024	397	2.175 €	5,480 €	0,00
2023	324	1.777 €	5,480 €	0,00
2022	405	2.222 €	5,480 €	0,00
2021	317	1.737 €	5,480 €	0,00

Feuerwehrgerätehaus Bochingen

Kaltenbergerstraße 27		
Baujahr Heizungsanlage	2003	
NGF in m²	242	
Gebäudekategorie	Feuerwehren	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025: Verbrauch abhängig von Einsatzaufkommen.
2024:
2023:
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	23.242	1.969 €	0,085 €	6,06
2024	27.452	2.315 €	0,084 €	5,52
2023	25.964	1.798 €	0,069 €	6,08
2022	22.190	1.808 €	0,082 €	5,42
2021	21.320	889 €	0,042 €	5,96

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	5.248	2.167 €	0,413 €	0,00
2024	3.058	1.528 €	0,500 €	0,00
2023	3.365	1.888 €	0,561 €	0,00
2022	3.093	804 €	0,260 €	0,00
2021	1.645	553 €	0,336 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	25	137 €	5,480 €	0,00
2024	21	115 €	5,480 €	0,00
2023	14	77 €	5,480 €	0,00
2022	24	132 €	5,480 €	0,00
2021	5	27 €	5,480 €	0,00

Grundschule Bochingen

Am Brühlbach 5		
Baujahr Heizungsanlage	2021	
NGF in m²	1367	
Gebäudekategorie	Schule	
Energieträger/Heizmedium	Pellets	

Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Umrüstung Beleuchtung auf LED.
2022: Einbau Pelletsheizung Ende 2021. Ungenaue Ablesung des Pelletsbunkers im ersten Jahr.
2021: Wärmeversorgung - Erhöhung des beheizten Volumens durch Dachsanierung, Heizungserneuerung geplant.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	87.520	5.328 €	0,061 €	2,09
2024	109.687	6.531 €	0,060 €	2,02
2023	146.003	12.170 €	0,083 €	3,14
2022	89.601	7.847 €	0,088 €	2,01
2021	102.645	4.947 €	0,048 €	24,70

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	12.930	4.931 €	0,381 €	0,00
2024	9.654	4.000 €	0,444 €	0,00
2023	7.358	3.894 €	0,529 €	0,00
2022	12.675	3.344 €	0,264 €	0,00
2021	17.747	4.933 €	0,278 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	171	937 €	5,480 €	0,00
2024	143	782 €	5,480 €	0,00
2023	255	1.399 €	5,480 €	0,00
2022	120	660 €	5,483 €	0,00
2021	123	673 €	5,483 €	0,00

Kindergarten Bochingen

Scheuergasse 12	
Baujahr Heizungsanlage	2011
NGF in m²	422
Gebäudekategorie	Kindergarten
Energieträger/Heizmedium	Erdgas



Bemerkung:
2025: Inbetriebnahme Neubau.
2024: Wieder Normalbetrieb.
2023: Einsparung Wärme - Nutzerbedingt
2022:
2021: Stromversorgung - Luftfiltergeräte ab September in Betrieb. Mehrverbrauch durch Corona, Mehrbelegung.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	92.511	11.197 €	0,121 €	21,71
2024	90.050	8.130 €	0,090 €	18,11
2023	85.656	6.359 €	0,074 €	20,07
2022	88.459	5.798 €	0,066 €	21,60
2021	87.593	3.859 €	0,044 €	24,47

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	17.565	4.567 €	0,260 €	0,00
2024	4.629	2.252 €	0,486 €	0,00
2023	4.324	2.102 €	0,486 €	0,00
2022	4.360	1.051 €	0,241 €	0,00
2021	4.078	1.232 €	0,302 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	133	730 €	5,480 €	0,00
2024	139	716 €	5,164 €	0,00
2023	130	712 €	5,480 €	0,00
2022	121	660 €	5,480 €	0,00
2021	110	603 €	5,480 €	0,00

Rathaus Bochingen

Balingerstraße 67		
Baujahr Heizungsanlage	2004	
NGF in m²	276	
Gebäudekategorie	Verwaltungsgebäude	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025:
2024: Neukonzeption der Wärmemengenzähler. Wärme: Keine Auffälligkeiten feststellbar, wird beobachtet. Vermutlich Nutzungsbedingt.
2023: Wärme- Mehrnutzung
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	41.074	1.756 €	0,043 €	10,41
2024	57.062	4.395 €	0,077 €	11,15
2023	48.412	2.978 €	0,062 €	11,03
2022	45.117	2.851 €	0,063 €	10,71
2021	45.574	2.095 €	0,046 €	12,37

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	1.035	550 €	0,531 €	0,00
2024	1.361	433 €	0,318 €	0,00
2023	2.032	663 €	0,326 €	0,00
2022	3.618	839 €	0,232 €	0,00
2021	2.935	2.398 €	0,817 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	30	167 €	5,480 €	0,00
2024	37	203 €	5,480 €	0,00
2023	46	251 €	5,480 €	0,00
2022	44	239 €	5,480 €	0,00
2021	34	188 €	5,480 €	0,00

Sportplatz Bochingen

Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²	5684	
Gebäudekategorie	Sportplatz	
Energieträger/Heizmedium		

Bemerkung:
2025: Keine Ablesung erfolgt.
2024: Keine Ablesung erfolgt.
2023:
2022:
2021: Wasserverbrauch Einsparung witterungsbedingt
2020:

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	0	0 €	0,000 €	0,00
2024	0	0 €	0,000 €	0,00
2023	0	0 €	0,000 €	0,00
2022	1.037	2.710 €	2,613 €	0,00
2021	663	1.773 €	2,675 €	0,00

Straßenbeleuchtung Bochingen

Einwohnerzahl Ortsteil	1770
Anzahl der Leuchtstellen	308
Anzahl Quecksilberdampf-Hochdrucklampen	49
Anzahl Natriumdampf-Hochdrucklampen	78
Anzahl Natriumdampf-Niederdrucklampen	2
Anzahl Leuchtstofflampen	1
Anzahl LED-Leuchten	178
Gesamtlänge Straßenzug	12,800km



Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2022: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2021:

Quellenstraße 100				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	5.018	1.702 €	0,339 €	0,00
2024	5.005	1.914 €	0,382 €	0,00
2023	4.968	2.121 €	0,427 €	0,00
2022	5.379	998 €	0,186 €	0,00
2021	5.175	1.232 €	0,238 €	0,00

Im Vogelloch 7/S				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	7.143	2.417 €	0,338 €	0,00
2024	5.700	2.180 €	0,383 €	0,00
2023	6.453	2.577 €	0,399 €	0,00
2022	8.589	1.569 €	0,183 €	0,00
2021	8.450	1.986 €	0,235 €	0,00

Im Öschle 28/S				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	8.267	2.789 €	0,337 €	0,00
2024	8.238	3.130 €	0,380 €	0,00
2023	7.878	3.297 €	0,419 €	0,00
2022	6.773	1.632 €	0,241 €	0,00
2021	8.657	2.006 €	0,232 €	0,00

Balingerstraße 5				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	28.244	9.403 €	0,333 €	0,00
2024	28.895	10.853 €	0,376 €	0,00
2023	28.688	10.362 €	0,361 €	0,00
2022	32.245	5.734 €	0,178 €	0,00
2021	31.443	7.065 €	0,225 €	0,00

Boll

Ehemaliges Schlachthaus Boll

Härlestraße 5		
Baujahr Heizungsanlage	1981	
NGF in m²	587	
Gebäudekategorie	Bauhöfe	
Energieträger/Heizmedium	Heizöl	

Bemerkung:
2025:
2024: Mehrverbrauch nutzerbedingt. Normalbetrieb.
2023: Mehrverbrauch nutzerbedingt.
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	26.485	1.580 €	0,060 €	9,01
2024	26.184	1.562 €	0,060 €	6,87
2023	23.624	1.410 €	0,060 €	7,22
2022	19.231	1.148 €	0,060 €	6,12
2021	20.443	1.220 €	0,060 €	7,45

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	4.209	1.923 €	0,457 €	0,00
2024	3.749	1.715 €	0,458 €	0,00
2023	4.530	2.401 €	0,530 €	0,00
2022	3.384	843 €	0,249 €	0,00
2021	2.438	778 €	0,319 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	23	126 €	5,480 €	0,00
2024	29	159 €	5,480 €	0,00
2023	47	258 €	5,480 €	0,00
2022	51	279 €	5,480 €	0,00
2021	15	82 €	5,480 €	0,00

Evangelischer Kindergarten Boll

Lindenbühlstraße 22		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²	314	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Heizöl	

Bemerkung:
2025:
2024: Wärme: Genauere Abrechnungsdaten erhalten.
2023: Wärme: Genauere Abrechnungsdaten erhalten.
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	29.179	2.664 €	0,091 €	9,92
2024	28.984	2.952 €	0,102 €	7,60
2023	25.286	3.458 €	0,137 €	7,73
2022	40.981	6.558 €	0,160 €	13,05
2021	35.802	2.327 €	0,065 €	13,04

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	2.713	1.364 €	0,503 €	0,00
2024	2.518	1.280 €	0,508 €	0,00
2023	2.282	1.223 €	0,536 €	0,00
2022	2.469	738 €	0,299 €	0,00
2021	2.990	1.013 €	0,339 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	52	375 €	7,221 €	0,00
2024	49	356 €	7,287 €	0,00
2023	50	389 €	7,848 €	0,00
2022	58	408 €	7,039 €	0,00
2021	53	293 €	5,488 €	0,00

Evangelischer Kindergarten Kinderkrippe Boll

Lindenbühlstraße 22/1		
Baujahr Heizungsanlage	1998	
NGF in m²	94	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025:
2024:
2023:
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	5.840	661 €	0,113 €	1,52
2024	10.270	795 €	0,077 €	2,07
2023	10.181	709 €	0,070 €	2,39
2022	9.767	645 €	0,066 €	2,38
2021	9.747	618 €	0,063 €	2,72

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	1.417	349 €	0,246 €	0,00
2024	1.652	922 €	0,558 €	0,00
2023	1.790	1.006 €	0,562 €	0,00
2022	1.627	544 €	0,334 €	0,00
2021	1.654	635 €	0,384 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	19	104 €	5,482 €	0,00
2024	25	224 €	8,972 €	0,00
2023	39	266 €	6,826 €	0,00
2022	66	442 €	6,691 €	0,00
2021	22	121 €	5,480 €	0,00

Evangelischer Kindergarten Neubau Boll

Appelaustraße 4		
Baujahr Heizungsanlage	2021	
NGF in m²	150	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Wärme - Nutzungsbedingt
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	8.770	927 €	0,106 €	2,29
2024	11.083	847 €	0,076 €	2,23
2023	10.484	727 €	0,069 €	2,46
2022	4.588	345 €	0,075 €	1,12
2021				

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	4.229	1.986 €	0,470 €	0,00
2024	4.091	1.930 €	0,472 €	0,00
2023	2.380	1.266 €	0,532 €	0,00
2022	3.318	844 €	0,254 €	0,00
2021				

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	50	274 €	5,482 €	0,00
2024	49	377 €	7,694 €	0,00
2023	40	323 €	8,072 €	0,00
2022	67	449 €	6,709 €	0,00
2021				

Mehrzweckhalle Boll

Bochingerstraße 17		
Baujahr Heizungsanlage	1986	
NGF in m²	577	
Gebäudekategorie	Sporthallen und Turnhallen	
Energieträger/Heizmedium	Heizöl	

Bemerkung:
2025:
2024: Änderung der Hallennutzung.
2023: Wärmeversorgung - Mehrverbrauch nutzerbedingt.
2022:
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	89.806	8.207 €	0,091 €	30,55
2024	107.612	9.834 €	0,091 €	28,22
2023	95.947	8.768 €	0,091 €	29,32
2022	85.505	6.437 €	0,075 €	27,22
2021	53.630	3.159 €	0,059 €	19,53

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	14.383	6.318 €	0,439 €	0,00
2024	14.322	5.741 €	0,401 €	0,00
2023	13.415	6.507 €	0,485 €	0,00
2022	10.997	2.685 €	0,244 €	0,00
2021	7.808	1.975 €	0,253 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	175	961 €	5,480 €	0,00
2024	186	1.017 €	5,480 €	0,00
2023	83	455 €	5,481 €	0,00
2022	59	323 €	5,480 €	0,00
2021	72	393 €	5,480 €	0,00

Rathaus Boll

Rathausplatz 1		
Baujahr Heizungsanlage	2005	
NGF in m²	297	
Gebäudekategorie	Verwaltungsgebäude	
Energieträger/Heizmedium	Strom	

Bemerkung:
2025:
2024: Wieder Normalbetrieb. Stromkosten aus Abrechnung.
2023:
2022: Stromversorgung: Weniger Vereinstätigkeiten.
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	36.221	8.244 €	0,228 €	0,00
2024	32.347	7.763 €	0,240 €	0,00
2023	26.216	14.894 €	0,568 €	0,00
2022	22.110	2.353 €	0,106 €	0,00
2021	23.803	4.725 €	0,199 €	0,00

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	6.047	2.506 €	0,414 €	0,00
2024	4.747	1.747 €	0,368 €	0,00
2023	5.009	3.175 €	0,634 €	0,00
2022	2.722	314 €	0,115 €	0,00
2021	4.204	975 €	0,232 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	9	49 €	5,480 €	0,00
2024	13	71 €	5,480 €	0,00
2023	12	65 €	5,482 €	0,00
2022	10	55 €	5,486 €	0,00
2021	7	38 €	5,480 €	0,00

Sportplatz Boll

Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²	12672	
Gebäudekategorie	Sportplatz	
Energieträger/Heizmedium		

Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Wasserversorgung schätzt Wasserverbrauch.
2022:
2021: Wasserverbrauch Einsparung witterungsbedingt
2020:

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	490	1.291 €	2,635 €	0,00
2024	4.072	10.260 €	2,520 €	0,00
2023	283	773 €	2,731 €	0,00
2022	283	773 €	2,731 €	0,00
2021	283	773 €	2,731 €	0,00

Straßenbeleuchtung Boll

Einwohnerzahl Ortsteil	785
Anzahl der Leuchtstellen	155
Anzahl Quecksilberdampf-Hochdrucklampen	21
Anzahl Natriumdampf-Hochdrucklampen	89
Anzahl Natriumdampf-Niederdrucklampen	0
Anzahl Leuchtstofflampen	1
Anzahl LED-Leuchten	44
Gesamtlänge Straßenzug	6,160km



Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2022: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2021:

Rathausplatz				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	23.847	7.947 €	0,333 €	0,00
2024	22.265	8.376 €	0,376 €	0,00
2023	23.544	12.607 €	0,536 €	0,00
2022	26.654	4.753 €	0,178 €	0,00
2021	26.156	6.060 €	0,232 €	0,00

Härlestraße 100				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	1.904	671 €	0,353 €	0,00
2024	1.909	756 €	0,396 €	0,00
2023	1.884	833 €	0,442 €	0,00
2022	2.012	399 €	0,198 €	0,00
2021	1.973	495 €	0,251 €	0,00

Brühlwiesen 1				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	4.568	1.553 €	0,340 €	0,00
2024	4.599	1.762 €	0,383 €	0,00
2023	4.199	1.776 €	0,423 €	0,00
2022	4.763	889 €	0,187 €	0,00
2021	4.723	1.128 €	0,239 €	0,00

Hochmössingen

Brunnen Hochmössingen

Auf der Reute		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Brunnen	
Energieträger/Heizmedium		

Bemerkung:
2025: Leckstelle wurde repariert.
2024: Leckstelle zwischen Brunnenträger. Wird repariert.
2023:
2022:
2021:
2020:

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	18	158 €	8,771 €	0,00
2024	166	928 €	5,591 €	0,00
2023	94	553 €	5,887 €	0,00
2022	98	574 €	5,859 €	0,00
2021	17	153 €	8,980 €	0,00

Brunnen Hochmössingen

Dornhaner Straße		
Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²		
Gebäudekategorie	Brunnen	
Energieträger/Heizmedium		
Bemerkung: **2025:** **2024:** **2023:** **2022:** **2021:** **2020:**		

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	2	75 €	37,310 €	0,00
2024				
2023				
2022				
2021				

Festhalle Hochmössingen

Auf der Reute 3		
Baujahr Heizungsanlage	2003	
NGF in m²	1117	
Gebäudekategorie	Turnhallen und Sporthallen	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025:
2024: Wieder Normalbetrieb.
2023: Wasser: Verbrauch lt. Wasserrechnung.
2022:
2021: Wärmeverbrauch - Revision der Lüftungsanlage, Überarbeitung der Steuerung.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	145.344	11.905 €	0,082 €	37,91
2024	148.221	11.949 €	0,081 €	29,81
2023	121.088	9.690 €	0,080 €	28,37
2022	123.519	9.471 €	0,077 €	30,16
2021	147.012	5.220 €	0,036 €	41,06

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	25.553	10.955 €	0,429 €	0,00
2024	28.734	10.776 €	0,375 €	0,00
2023	21.858	3.512 €	0,161 €	0,00
2022	24.614	4.252 €	0,173 €	0,00
2021	19.338	5.176 €	0,268 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	201	1.061 €	5,279 €	0,00
2024	235	1.289 €	5,480 €	0,00
2023	26	142 €	5,480 €	0,00
2022	140	767 €	5,482 €	0,00
2021	94	515 €	5,480 €	0,00

Feuerwehrgerätehaus Hochmössingen

Auf der Reute 6		
Baujahr Heizungsanlage	1993	
BGF in m²	247	
Gebäudekategorie	Feuerwehren	
Energieträger/Heizmedium	Strom	

Bemerkung:
2025:
2024:
2023:
2022: Einbau neuer Stromzähler.
2021:

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	11.556	3.728 €	0,323 €	0,00
2024	10.991	4.357 €	0,396 €	0,00
2023	8.413	4.013 €	0,477 €	0,00
2022	8.909	1.718 €	0,193 €	0,00
2021	21.091	4.332 €	0,205 €	0,00

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	12.998	4.193 €	0,323 €	0,00
2024	7.859	3.156 €	0,402 €	0,00
2023	7.107	2.918 €	0,411 €	0,00
2022	7.711	1.277 €	0,166 €	0,00
2021	4.355	512 €	0,118 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	35	378 €	10,790 €	0,00
2024	57	312 €	5,480 €	0,00
2023	57	312 €	5,480 €	0,00
2022	37	203 €	5,480 €	0,00
2021	38	208 €	5,480 €	0,00

Grundschule Hochmössingen

Dornhaner Straße 45		
Baujahr Heizungsanlage	2014	
NGF in m²	498	
Gebäudekategorie	Schule	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025
2024:
2023: Wärme – Vorlauftemperatur neu eingestellt, Wartung Gaskessel
2022:
2021: Stromversorgung - Baustelle, Luftfiltergeräte ab Schulbeginn im September in Betrieb.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	64.190	6.879 €	0,107 €	16,74
2024	69.967	5.848 €	0,084 €	14,07
2023	42.828	3.333 €	0,078 €	10,04
2022	59.386	3.424 €	0,058 €	14,50
2021	66.831	2.975 €	0,045 €	18,67

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	5.895	2.435 €	0,413 €	0,00
2024	6.043	2.908 €	0,481 €	0,00
2023	4.975	2.744 €	0,552 €	0,00
2022	5.166	1.253 €	0,243 €	0,00
2021	4.716	1.366 €	0,290 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	42	302 €	7,185 €	0,00
2024	49	269 €	5,480 €	0,00
2023	38	308 €	8,093 €	0,00
2022	55	301 €	5,480 €	0,00
2021	44	241 €	5,480 €	0,00

Kindergarten Hochmössingen

Auf der Reute 18		
Baujahr Heizungsanlage	1991	
NGF in m²	402	
Gebäudekategorie	Kindergarten	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025:
2024: Normalbetrieb.
2023: Fußbodenbelagserneuerung auf den heutigen Stand der Technik, Außerbetriebnahme einzelner Bereiche.
2022:
2021: Stromversorgung - Luftfiltergeräte ab September in Betrieb. Mehrverbrauch Mietwohnung.

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	57.593	5.649 €	0,098 €	15,02
2024	65.601	5.508 €	0,084 €	13,19
2023	52.756	3.112 €	0,059 €	12,36
2022	61.957	4.272 €	0,069 €	15,13
2021	63.922	2.934 €	0,046 €	17,85

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	8.005	3.281 €	0,410 €	0,00
2024	8.232	3.721 €	0,452 €	0,00
2023	7.800	3.608 €	0,463 €	0,00
2022	7.634	1.830 €	0,240 €	0,00
2021	7.788	2.211 €	0,284 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	64	350 €	5,480 €	0,00
2024	79	435 €	5,480 €	0,00
2023	63	347 €	5,480 €	0,00
2022	66	363 €	5,480 €	0,00
2021	73	399 €	5,480 €	0,00

Rathaus Hochmössingen mit Schulräumen

Dornhaner Straße 39		
Baujahr Heizungsanlage	2003	
NGF in m²	408	
Gebäudekategorie	Verwaltungsgebäude	
Energieträger/Heizmedium	Erdgas	

Bemerkung:
2025: Wasserverbrauch geschätzt, keine Ablesung.
2024: Wasserverbrauch geschätzt, keine Ablesung.
2023:
2022:
2021: Heizungssteuerung funktioniert nicht. Mehrverbrauch Corona und Witterungsbedingt

Wärmeversorgung (bereinigt)				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	44.177	4.245 €	0,096 €	11,52
2024	47.012	4.220 €	0,090 €	9,45
2023	48.176	4.684 €	0,097 €	11,31
2022	40.634	1.899 €	0,047 €	9,98
2021	54.776	2.462 €	0,045 €	15,37

Licht-/Kraftstromversorgung				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	5.168	2.185 €	0,423 €	0,00
2024	4.858	2.097 €	0,432 €	0,00
2023	4.578	2.414 €	0,527 €	0,00
2022	4.352	1.204 €	0,277 €	0,00
2021	4.915	1.418 €	0,289 €	0,00

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	22	132 €	5,480 €	0,00
2024	22	132 €	5,480 €	0,00
2023	22	132 €	5,480 €	0,00
2022	27	148 €	5,480 €	0,00
2021	26	142 €	5,480 €	0,00

Sportplatz Hochmössingen

Baujahr Heizungsanlage		
NGF in m²	13636	
Gebäudekategorie	Sportplatz	
Energieträger/Heizmedium		

Bemerkung:
2025: Verbrauch ist witterungsbedingt.
2024:
2023:
2022:
2021:

Wasserversorgung				
Jahr	Verbrauch m³	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro Me	CO_2e (t)
2025	1.409	3.699 €	2,626 €	0,00
2024	1.035	2.823 €	2,728 €	0,00
2023	1.177	3.179 €	2,701 €	0,00
2022	3.080	7.943 €	2,579 €	0,00
2021	19	53 €	2,790 €	0,00

Straßenbeleuchtung Hochmössingen

Einwohnerzahl Ortsteil	8317
Anzahl der Leuchtstellen	687
Anzahl Quecksilberdampf-Hochdrucklampen	81
Anzahl Natriumdampf-Hochdrucklampen	328
Anzahl Natriumdampf-Niederdrucklampen	4
Anzahl Leuchtstofflampen	2
Anzahl LED-Leuchten	272
Gesamtlänge Straßenzug	8,400km



Bemerkung:
2025:
2024:
2023: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2022: Verlängerung der Nachtabschaltung um 1,5 Stunden von 24:00 Uhr bis 5:30 Uhr (Anstatt 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr) wegen Energiekrise.
2021:

Römerweg 13/S				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	11.275	3.785 €	0,336 €	0,00
2024	10.682	4.044 €	0,379 €	0,00
2023	10.175	4.213 €	0,414 €	0,00
2022	11.760	2.154 €	0,183 €	0,00
2021	7.007	1.399 €	0,200 €	0,00

Kirchstraße 7				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	18.688	6.228 €	0,333 €	0,00
2024	19.232	7.235 €	0,376 €	0,00
2023	18.561	7.715 €	0,416 €	0,00
2022	20.986	3.774 €	0,180 €	0,00
2021	19.674	4.568 €	0,232 €	0,00

Dornhanerstraße				
Jahr	Verbrauch kWh	Kosten Erträge	Kosten Erträge pro KWh	CO_2e (t)
2025	13.800	5.210 €	0,378 €	0,00
2024	13.800	5.210 €	0,378 €	0,00
2023	15.052	6.383 €	0,424 €	0,00
2022	16.452	2.955 €	0,180 €	0,00
2021	15.961	3.714 €	0,233 €	0,00